Návod k obsluze – plynové testovací zařízení profi GOK 4045659063996

Označení:

A kompletní pumpa

B kontrolní uzávěr pumpy

B1 těsnění 8,5 x 4,5 x 10

B2 kontrolní uzávěr trasy plynu AG G1/4LH-KN s těsněním B1

C vzduchový ventil

D manometr

E tlaková pojistka manometru

Příprava:

Pumpu **A** na uzávěr **B** našroubovat

Spojit s kontrolním uzávěrem **B2** (pozor: nepoužívat nářadí, dotahovat ručně)

Návod:

rýhovaný šroub **C** přitáhnout pevně proti směru

napumpovat na max tlak

nastavit na nižší tlak

šroub **C** lehce povolit po směru až do požadované hodnoty manometru

šroub **C** znovu pevně utáhnout

při požadovaném tlaku min. 10 minut počkat na vyrovnání teploty

teprve nyní začíná vlastní zkouška těsnosti (znovu min. 10 minut)

při poklesu tlaku na manometru **D** jsou všechny spoje znovu kontrolovány

*ochrana tlaku **E** pro manometr je nastavena na cca 1,5 bar*

POZOR:

po ukončení zkoušky pevně uzavřít všechny závity.

při opětovném použití znovu provést kontrolu těsnosti

těsnost všech spojů a uzávěrů kontrolovat ověřenými přípravky DIN EN 14291

kontrola těsnosti platná jen s výsledkem „dicht - těsní“