



**Garantie- und
Informationsbrief**

(immer im Fahrzeug mitführen!)

**Guarantee
and Information**

(always to be kept in the vehicle!)

Garantie et Informations

(toujours à garder
dans le véhicule!)

**Lettera di Garanzia
e d'Informazione**


(da tener sempre a
portata di mano nel veicolo!)

**Garantie-
en Informatiemap**


(steeds in uw caravan
meenemen!)



TEB
TEN
TN



AXK



ÜR

ÜM

BE


US UT

SP

EM

EN

KO



Einzelteile der TRUMAVENT-Anlage, ihre Kurzzeichen und Funktionen

Components of the TRUMAVENT hot air system, their codes and functions

Pièces détachées du système d'air chaud pulsé TRUMAVENT, les codes et les fonctions

Particolari dell'impianto TRUMAVENT loro abbreviazioni e loro funzioni

Onderdelen van de TRUMAVENT-installatie afkortigen en functies

AM Airmat
regelbarer Strangteiler und Strangspalte mit Fernbedienung

Airmat
Duct divider with continuous regulation and remote control

Airmat
Déviateur de conduite à réglage continu et télécommande

Airmat
Spartitore del flusso d'aria, regolabile e chiusura con comando a distanza

Airmat
Regelbare slangverdeler met begrenzer en afstandsbediening

AT Abzweig-T
z.B. zur Kühlschrank-Belüftung im Sommer

Branch Tee
e. g. for ventilation of the refrigerator in summer

pièce d'embranchement
par exemple pour l'aération du réfrigérateur en été

Deviazione a T
per esempio per arriegiare il gruppo refrigerante del frigorifero in estate

Afbuigstuk
bv. voor extra koelkast koeling in de zomer

AXK Komfortpaket mit Airmix
ermöglicht Montage des Gebläses am Boden oder an der Wand (besonders leiser Lauf) und dosierte Frischluftzufuhr über Airmix

Comfort Kit with AIRMIX
used to mount the fan on the floor or wall to give an adjustable supply of fresh air via the AIRMIX and also to further reduce the fan noise

équipement confort avec Airmix
rend possible un montage du ventilateur sur le plancher ou sur la paroi latérale et une aspiration d'air frais réglable par l'Airmix

Kit con AIRMIX
rende possibile il montaggio del ventilatore sul pavimento o alla parete (funzionamento estremamente silenzioso!) e dosatura dell'arrivo aria fresca tramite l'AIRMIX

AIRMIX-komfortpakket
maakt het mogelijk de ventilator te monteren op de vloer of tegen de wand (geluidsarm!) en gedoseerde toevoer van frisse lucht via de AIRMIX

AZR Abzweigrohr
für Abzweig-T

Small duct
for branch tee AT

conduite d'embranchement
pour pièce d'embranchement AT

Tubo deviazione
per pezzo a T

Afbuigbuis
voor montage en combinatie met afbuigstuk AT

AZS Schelle
für Abzweigrohr

Clip for AZR duct

bride pour conduite d'embranchement

Fascetta
per tubo deviazione

Klem voor afbuigbuis

BE Belüfter

Air outlet

bouche à air

Bocchetta a T

Rooster

DR Dükerrohr
zur Isolierung von Luftführungen außerhalb des Wagens

Insulating pipe
for insulation of hot air ducts outside the vehicle

conduite d'isolation
pour isoler des conduites d'air en dehors du véhicule

Tubo nero
per l'isolamento di sottopassaggi del tubo aria

Buitenbuis
t.b.v. isolatie van luchtrans- portbuizen buiten de wagen

DS Doppelschelle

Double clip

bride double

Fascetta doppia

Dubbele klem

EBE Eckbelüfter

Corner air outlet

bouche à air d'angle

Arieggiatore angolare

Hoekrooster

EC Eckdüse

End nozzle for Isotherm duct

buse d'angle

Terminale angolare

Eindstuk

EM Endstückmutter

Nut for End Outlet EN

écrou de fixation
pour bouche à air en bout

Dado per bocchetta finale

Eindstukmoer

EN Endstück
(verschliebar)

End outlet
with butterfly plate

bouche à air en bout
(peut être fermée)

Bocchetta finale
(chiudibile)

Eindstuk
(afsluitbaar)

IR Isothermrohr
für Rundum-Belüftung der Wände

Isotherm duct,
perforated for hot air distribution around the walls

conduite d'Isotherm
pour une ventilation tout autour des murs

Tubo ISOTHERM
per la ventilazione dalle pareti

Isothermbuis
voor rondom wandventilatie

IS Schelle für Isothermrohr

Clip for Isotherm duct

bride pour conduite d'Isotherm

Fascetta per tubo ISOTHERM

Klem voor isothermbuis

AM		WL		TT		EBE		RA	
EC	IS	IR	RT	ISOTHERM		AZR		DR	
VD	DS	ISOTHERM		AZS	AT	ÜS 5			
KO	Konvektor für Wandbelüftung (speziell für nachträglichen Einbau)	Strip outlet for additional hot air distribution to the walls.	convecteur pour ventiler les murs (approprié à montage ultérieur)	Konvektor per la ventilazione dall'aparete (per montaggio secondario)	Konvektor voor wandventilatie (voor inbouw naderhand)				
RA	Rohrabdeckung zur Verkleidung der Lüfterrohre	Sheet metal cover for protecting hot air ducts.	coffrage pour protéger les conduites d'air chaud	Copritubo per copertura dei tubi d'aria	Afdekplint t.b.v. afdekking luchttransportbus				
RT	Rohrteiler	Pipe divider	diviseur de conduite	Spartitore tubo	Buisverdeler				
SP	Strangsperrre zur zentralen Absperrung einer Luftführung	Isolating Valve to shut off one leg of the hot air system.	volet obturateur pour l'arrêt central d'une conduite d'air chaud	Chiusura flusso d'aria per la chiusura di un canale dell'aria.	Buisafsluitstuk voor het centraal afsluiten van een luchttransportbus				
TBM	Multivent- Gebläse 12 V •Wärmluftverteilung bei kleinen Heizungen •Verstärkung der Lufteleistung bei langen Rohrleitungen •Dunstabzug/Ventilations-system	Multivent fan 12 V •hot air distribution for small heaters •increase of the air output in case of long ducts •ventilating flue/ventilating system	Ventilateur Multivent 12 V •distribution d'air chaud pour de petits chauffages •augmentation du débit d'air en cas de longues conduites •extracteur de fumée/système de ventilation	Multivent ventilatore a 12 V •distribuzione di aria calda per stufe piccole •rinforzo della resa d'aria nelle tubazioni molto lunghe •per cappe aspiranti/sistemi di ventilazione	Multivent ventilator 12 V •warmelucht verdeling bij kleine kachels •verhoging van de luchtkapaciteit bij lange luchttransportbus •wazemafzuigssysteem/ventilatiesysteem				
TEB	TRUMAVENT Gebläse für Batterie 12 V mit Drehzahlautomatik	TRUMAVENT fan for 12v battery supply with automatic speed control	TRUMAVENT ventilateur 12 V, avec vitesse automatique	TRUMAVENT ventilatore a batteria 12 V con regolazione automatica dei giri	TRUMAVENT ventilator voor 12 V aansluiting met toerentalautomaat				
TEN	TRUMAVENT Gebläse für Netzstrom 220 V mit Drehzahlautomatik	TRUMAVENT fan for mains 220v A.C. with automatic speed control	TRUMAVENT ventilateur 220 V, avec vitesse automatique	TRUMAVENT ventilatore a 220 V con regolazione automatica dei giri	TRUMAVENT ventilator voor 220 V netspanning, met toerentalautomaat				
TN	TRUMAVENT Gebläse für Netzstrom 220 V	TRUMAVENT fan for mains 220v	TRUMAVENT ventilateur 220 V	TRUMAVENT ventilatore a corrente di rete 220 V	TRUMAVENT ventilator voor 220 V netspanning				
TT	TRUMA-Therme Warmwasserbereitung (5 Liter) durch Warmluft oder Strom	Therme hot water heater (5 litres) to be run with hot air or current	Therme chauffe-eau (5 litres) pour le fonctionnement avec air chaud ou courant	Therme per preparazione d'acqua calda (da 5 litri) per aria calda oppure corrente elettrica	Therme warmwater apparaat (5 ltr.) d.m.v. warme lucht of 220 volt elektriciteit				
ÜM	Verbindungsmuffe zur Verlängerung der Lüfterrohre	Connecting sleeve for extending the hot air duct UR.	manchon de raccordement pour allonger les conduites d'air chaud	Manicotto collegamento (UEM) per prolungare i tubi d'aria UER	Verbindingsmof voor de verlenging van de luchttransportbuizen				
UR	Lüfterrohr (flexible Warmluftleitung)	Hot air duct (flexible)	conduite d'air chaud (flexible)	Tubo d'aria (UER) (condotta flessibile d'aria calda)	Luchttransportbus (flexibel)				
ÜS	Schelle für Lüfterrohr	Clip for hot air duct UR	bride pour conduite d'air chaud	Fascetta (UES) per tubo aria	Klem voor luchttransportbus				
ÜS 5	Schelle für Dükerrohr	Clip for insulating pipe DR	bride pour conduite d'isolation	Fascetta per tubo nero	Klem voor buitenbus (DR)				
ÜT	Lüfter-T für Abzweigung des Lüfterrohrs	Tee piece for the hot air duct UR	pièce d'embranchement T pour brancher la conduite d'air chaud	Pezzo a T (UET) per deviazione del tubo aria	T-stuk t.b.v. aftakking van luchttransportbus				
VD	Verschlußdeckel	Stop cap	convercle de fermeture	Coperchio di chiusura	Afsluitdeksel				
WL	Wandbelüfter	Wall air outlet	Bouche à air de paroi	Aeratore a parete	Wandbeluchter				

trumavent

Gebrauchsanweisung

① TN Standardausführung für Netzstrom 220V ~

Gewünschte Leistung am Drehknopf einstellen.

② TEN mit Drehzahlautomatik für Netzstrom 220V ~

③ TEB mit Drehzahlautomatik für Batterie 12V —

↖ = Handregelung
(z. B. für Ventilation)

Gewünschte Leistung am Drehknopf einstellen.

● = Aus

A = Automatikbetrieb
(Heizen)

Die Leistung gleicht sich stufenlos der jeweiligen Wärmeabgabe der Heizung an. Die Höchstleistung kann nach Wunsch am Drehknopf begrenzt werden. Die Regelung zwischen diesem Wert und Langsamlauf erfolgt automatisch.

Hinweis: Sinkt die Luftleistung bzw. erhöht sich das Betriebsgeräusch, ist das Lüfterrad stark verschmutzt. Generell nach ca. 500 Betriebsstunden Heizungsverkleidung bzw. Saugrohr abnehmen und Lüfterrad mit Pinsel vorsichtig reinigen.

④ AIRMIX

Ventilation: Luftklappe voll öffnen (blauer Pfeil ganz nach unten).

Heizen: Klappe nach Bedarf öffnen (max. 1/4).

⑤ AIRMAT

Stufenlose Regulierung mittels Drehknopf. Die Luftverteilung ist im Sichtfenster erkennbar:

schwarz = beide Luftstränge geschlossen


rot/gelb = stufenlose Öffnung beider Luftstränge

gelb = gelb markierter Strang geöffnet

rot = rot markierter Strang geöffnet

⑥ ISOTHERM

Am Reguliergriff des Rohrteilers (Pfeil) Luftleistung einstellen. Dabei den ersten Rohrteiler nach der Heizung am stärksten drosseln, so daß eine möglichst gleichmäßige Wärmeverteilung über das gesamte ISOTHERM-System erreicht wird.



Operating Instructions

① TN standard type for 220V AC mains supply

The fan speed is manually controlled by turning the knob.

② TEN with automatic speed control for 220V AC mains supply

③ TEB with automatic speed control for 12V Battery supply

↖ = gives manual fan speed control
(e.g. for cold air circulation)

The fan speed is regulated by the knob.

● = off

A = automatic speed control
(heating)

The fan speed is high when the heater is on maximum output and is gradually reduced as the heater output is reduced by the built-in thermostat. The maximum speed is controlled by the knob.

Indication: If the efficiency drops or the unit becomes noisy the fan blades are dirty. They may be cleaned with a paint brush, after taking off the front case to gain access. In the case of a floor or wall mounted unit remove the intake duct from the fan. It is recommended that in any case the fan is cleaned every 500 hours of operation.

④ AIRMIX

To draw in fresh air in summer, move the slide fully downwards in the direction of the blue arrow.

If fresh air is wanted during heating in winter, move the slide downwards not more than 1/4.

⑤ AIRMAT

Continuous regulation with a knob. The air distribution can be seen in the observation slit:

black = the two ducts are closed

red/yellow = continuous opening of the two ducts

yellow = the yellow-marked duct is open

red = the red-marked duct is open

⑥ ISOTHERM

Adjust the distribution of air by means of the arrowed regulation handles on each pipe divider. Generally for uniform distribution the valve on the divider nearest the heater will be closed the most.

Mode d'emploi

① **TN type standard pour courant du secteur 220V ~**
Ajuster la puissance désirée au bouton de réglage.

② **TEN avec vitesse automatique pour courant du secteur 220V ~**

③ **TEB avec vitesse automatique pour batterie 12V —**

● = **réglage à main**
(par exemple pour la ventilation)

Ajuster la puissance désirée au bouton de réglage.

● = **arrêt**

A = **réglage automatique**
(chauffer)

La puissance est proportionnelle au débit de chaleur respectif du chauffage. La puissance maximale peut être limitée à volonté au bouton de réglage. Le réglage entre cette position et la faible vitesse se fait automatiquement.

Indication: Si la puissance d'air diminue ou si le bruit de fonctionnement s'élève, c'est que la roue du ventilateur est couverte de poussière. En général nous vous recommandons d'enlever la carrosserie et le tuyau d'aspiration après 500 heures de service environ et de nettoyer avec précaution la roue du ventilateur avec un pinceau.

④ **AIR MIX**

Pour **ventiler** en été ouvrir entièrement le volet d'aération (flèche bleue tout en bas). Pour **chauffer** en hiver ouvrir le volet d'aération suivant les besoins (1/4 au maximum).

⑤ **AIR MAT**

Un réglage continu est réalisé par un bouton de réglage. La distribution d'air est visible dans le voyant:

noir = les deux conduites d'air sont fermées
rouge = ouverture continue des deux conduites d'air jaune

jaune = conduite d'air marquée jaune est ouverte

rouge = conduite d'air marquée rouge est ouverte

⑥ **ISOTHERM**

Régler la puissance d'air à la poignée régulatrice du diviseur de conduite (flèche). A cet effet réduire le premier diviseur de conduite après le chauffage pour atteindre une distribution d'air chaud aussi régulière que possible pour le système ISOTHERM complet.

Istruzioni per L'uso

① **TN modello standard per corrente alternata 220V ~**
Regolare a scelta la velocità desiderata mediante la manopola.

② **TEN con regolazione automatica per corrente alternata 220V ~**

③ **TEB con regolazione automatica per batteria 12V —**

● = **comando manuale**
(per es. per ventilazione)

Regolare la velocità desiderata mediante la manopola.

● = **spento**

A = **funzionamento automatico**
(riscaldare)

La velocità della ventola si adegua gradualmente alla rispettiva resa termica della stufa. La velocità massima può essere limitata a scelta con la manopola. La regolazione tra questo valore e la velocità minima avviene automaticamente.

Indicazioni: Se la resa d'aria diminuisce o se il funzionamento diventa rumoroso vuol dire che la ventola è fortemente impolverata. Per la pulizia togliere la mascherina della stufa o il tubo presa d'aria del ventilatore. Pulire delicatamente con un pennello la ventola all'interno. Si raccomanda comunque la pulizia dopo 500 ore di funzionamento. Attenzione, non togliere eventuali pesi di bilanciatura.

④ **AIR MIX**

Ventilazione: aprire completamente la farfalla (freccia azzurra completamente in basso).

Riscaldare: aprire la farfalla secondo la necessità. (massimo 1/4).

⑤ **AIR MAT**

Regolazione continua tramite manopola. Il finestrino sopra la manopola segnala la distribuzione dell'aria come segue:

nero = chiusura di ambedue le condutture d'aria
rosso = apertura continua di ambedue le condutture d'aria
giallo = apertura del tubo di distribuzione marcato giallo
rosso = apertura del tubo di distribuzione marcato rosso

⑥ **ISOTHERM**

Regolare con la manopola sullo spartitore tubo (freccia) la resa d'aria. Limitare il passaggio d'aria maggiormente al primo spartitore tubo per garantire così una distribuzione uniforme a tutto il sistema ISOTHERM.

Bedieningshandleiding

① **TN Standaard uitvoering voor Netsroom 220V ~**
Gewenste capaciteit met draaiknop instellen.

② **TEN met toerentalautomaat voor 220V ~**

③ **TEB met toerentalautomaat voor 12V —**

● = **Handbediening**
(bv. voor ventilatie)

Gewenste capaciteit met draaiknop instellen.

● = **Uit**

A = **Automatiek**
(verwarmen)

Het toerental past zich traploos aan de door de kachel afgegeven warmte aan. De maximale capaciteit kan naar wens met de draaiknop begrensd worden. De regeling tussen dit maximum en het langzaam lopen volgt automatisch.

Aanwijzing: Daalt de capaciteit, respectievelijk stijgt het geluid van de TRUMAVENT, dan is het schoepenrad sterk vervuld. Kachelmantel afnemen respectievelijk de aanvoerbuis van de ventilator aftrekken. Schoepenrad voorzichtig met een kwastje reinigen. In het algemeen wordt het reinigen na 500 bedrijfsuren aanbevolen.

④ **AIR MIX**

Ventilatie: luchtklep volledig openen (blauwe pijl helemaal naar onder).

Verwarmen: klep naar behoefté openen. (Maximaal 1/4).

⑤ **AIR MAT**

Traploze regeling door middel van draaiknop. De luchtverdeling is op de schakelaar af te zetten:

zwart = beide luchtslangen gesloten
rood/geel = traploze opening voor beide luchtslangen
geel = de geel gemarkeerde slang is geopend
rood = de rood gemarkeerde slang is geopend

⑥ **ISOTHERM**

Bij de reguleringsknop van de buisverdeeler (pijl) luchtcapaciteit instellen. Daarbij de eerste buisverdeeler vanaf de kachel het meest dichtdraaien, zodat een zo gelijkmataig mogelijke warmteverdeling over het gehele Isothermsysteem tot stand komt.



Einbauanweisung

Wichtiger Hinweis:

Beim Einbau der TRUMAVENT darf die Abgasführung der Heizung nicht verändert werden: steigende Verlegung, ggf. mit Abgasrohrstütze! (Das Abgasrohr ist in der Abb. nicht dargestellt.) Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsregeln auf Seite 18/19!

a) Einbau des Bedienteils

Bei der Platzwahl beachten, daß das Bedienteil (2) nicht direkter Wärmeabstrahlung ausgesetzt sein darf und die Länge des Anschlußkabels (4) 1,50 m beträgt. Loch 20 mm(3) für die Kabeldurchführung bohren, Stecker und Kabel durchstecken. Bedienteil mit den beiden mitgelieferten Schrauben befestigen. Drehknopf aufsetzen. Kabel (4) bis zur TRUMAVENT weiterverlegen.

Für "Unterputz-Montage" des Bedienteils liefert TRUMA als Sonderzubehör einen Bedienteilrahmen BN (Art.-Nr. 3998).

b) Elektro-Anschluß

TN und TEN siehe Seite 6/7,
TEB siehe Seite 8/9

c) Einbau der TRUMAVENT am Einbaukasten (ohne Komfortpaket)



Vorgestanzte Scheibe auf der Rückseite des Einbaukastens entfernen. Je nach Einbaukasten-Modell bei Gewindegusschrauben die 3 Kreuzschlitzschrauben (1) M 4 x 16 oder bei Blechmuttern die 3 Linsenblechschrauben 3,5 x 22 lose eindrehen. TRUMAVENT einhängen und Schrauben festziehen. Darauf achten, daß die Schrauben durch die Bohrungen des Einbaukasten-Innenteils gehen, um die Teile zu stabilisieren. Lüfterrohre (5) fest in die Rohrstutzen einschieben. Werden keine Original-TRUMA-Lüfterrohre verwendet, Rohre am Gebläse mit 2 Blechschrauben sichern.

Für die TRUMATIC-S 5002 ist auch ein Spezial-Einbaukasten zum Anschluß von zwei Gebläsen lieferbar.

Achtung: Das Trumavent-Gebläse TEB muß bei den Heizungen Trumatic S 3002K und S 5002K direkt am Einbaukasten montiert werden!

Montage der TRUMAVENT mit Komfortpaket

Siehe Seite 10/11



Fitting Instructions

Important:

With the fan in place the exhaust from the heater must still rise continuously from the heater to the roof cow and in case must be supported by a Flue Support, code AST. (The flue gas pipe is not shown in the fig.) Please, observe also the Safety Regulations on page 18/19.

a) Fitting the control unit

Select a suitable position on the wardrobe side or front for the control unit (2). Make sure that the cable (4) will reach the fan and that the control unit is not directly warmed by the heater.

Drill a 20 mm diameter hole (3) and thread the plug and the cable through it. Fasten the control unit in position using the two long screws provided. Fit the knob. Lay the cable as far as the TRUMAVENT.

For "flush fitting" of the control unit TRUMA supplies as an optional extra a special frame BN (art.-no. 3998).

b) Electronic Connection

TN and TEN see page 6/7,
TEB see page 8/9

c) Fitting the TRUMAVENT to the installation box (without Comfort Kit)

Remove the circular "knock out" from the rear of the installation box. Depending on the installation box type screw in loose the 3 recessed cheese head screws (1) M 4 x 16 in case of insert nuts or the 3 oval head screws 3,5 x 22 in case of sheet metal nuts. Hang the fan unit in place and tighten the screws. Take care that the screws are fitted through the drilled holes of the interior part of the installation box to stabilize the parts.

Push the warm air duct ends (5) into the fan outlets as far as they will go.

If no original TRUMA air ducts are used, fix the ducts to the fan with 2 sheet metal screws.

For the TRUMATIC-S 5002 also a special installation box for the fixing of two fans can be supplied.

Attention: With the heaters S3002K and S5002K, the Trumavent fan TEB must be directly fitted to the installation box!

Fitting the TRUMAVENT with Comfort Kit

see page 10/11

Instructions de montage

Indication importante:

Lors du montage du TRUMAVENT faire attention à ce que le tuyau d'évacuation du chauffage ne soit pas changé et qu'il soit posé de manière ascendante sur toute la longueur, le cas échéant fixer un support de conduite d'évacuation. (Le tuyau d'évacuation n'est pas montré sur l'ill.) Veuillez aussi observer les règlements de sécurité sur les pages 18/19.

a) Montage

de la pièce de commande

Pour le choix de l'emplacement faire attention à ce que la pièce de commande (2) ne soit pas exposée au rayonnement direct de chaleur et que la longueur de câble (4) soit de 1,50 m. Percer un trou de 20 mm (3) pour le passage du câble et passer la fiche et le câble. Fixer la pièce de commande avec les deux vis annexées. Attacher le bouton de réglage. Poser le câble (4) jusqu'à TRUMAVENT.

Pour le "montage encastré" de la pièce de commande TRUMA fournit en option un cadre spécial BN (no. d'art. 3998).

b) Raccordement électrique

TN et TEN voir page 6/7,

TEB voir page 8/9

a) Montage du TRUMAVENT dans la niche (sans EQUIPMENT CONFORT)

Enlever la plaque prépoisonnée à l'arrière de la niche. Dépendant du modèle de niche d'enca斯特rement visser légèrement 3 vis à fentes en croix (1) M 4 x 16 en cas de douilles taraudées ou 3 vis à tête bombée 3,5 x 22 en cas d'écrous à tête. Accrocher le TRUMAVENT et serrer les vis. Observer que les vis sont passées par les percages de la partie intérieure de la niche pour stabiliser les pièces. Introduire les conduites d'air chaud (5) dans les coudes de rallonge jusqu'à l'arrêt.

Si des conduites d'air d'origine TRUMA ne sont pas utilisées, fixer les conduites au ventilateur avec 2 vis à tête.

Pour le TRUMATIC-S 5002 aussi une niche spéciale pour la fixation de deux ventilateurs est livrable.

Attention: Dans le cas des chauffages Trumatic S3002K et S5002K il faut installer le ventilateur Trumavent TEB directement à la niche!

d) Montage du TRUMAVENT avec équipement de confort

voir page 10/11

Installazione

Nota importante:

Nel montaggio del TRUMAVENT è bene tener presente che la direzione del tubo di scarico non venga modificata e che lo stesso sia montato in modo ascendente su tutta la sua lunghezza. Se mancante, montare il supporto per tubo scarico. (Il tubo di scarico gas non appare nella figura.) Vi preghiamo di consultare le norme di sicurezza sulle pagine 18/19.

a) Montaggio del quadro di comando

Scegliendo il posto, osservare che il quadro di comando (2) non sia esposto direttamente alle radiazioni della stufa. Tener presente la lunghezza del cavo (4) di 1,5 m. Praticare un foro di 20 mm (3) e far passare spina e cavo. Fissare il quadro di comando con le 2 viti in dotazione. Applicare la manopola. Collegare il cavo (4) al TRUMAVENT.

Per il montaggio incassato del comando la TRUMA offre, come accessorio extra, il telaio per comando BN (no. art. 3998).

b) Collegamento elettrico

TN/TEN vedi pagine 6/7,

TEB vedi pagine 8/9

c) Montaggio del TRUMAVENT sulla nicchia (senza KIT Airmix)

Togliere il disco pretagliato dalla parete posteriore della nicchia. Secondo il modello di nicchia, fissare leggermente 3 viti a stella (1) M4 x 16 nel caso di boccole filettate, oppure 3 viti a calotta autofilettanti 3,5 x 22, nel caso di dadi di lamiera. Agganciare il TRUMAVENT e fissarlo avvitando bene le viti. Badare a che le viti passino attraverso i fori della parte interna della nicchia, per consolidare le parti. Infilare bene i tubi distributori d'aria (5) nelle boccole.

Se non vengono utilizzati tubi distributori d'aria originali TRUMA, assicurare i condotti al ventilatore mediante 2 viti per fissaggio su lamiera. Per il TRUMATIC-S 5002 può essere fornita una speciale nicchia per il raccordo di due ventilatori.

Attenzione: Per le stufe S3002K e S5002K, il ventilatore Trumavent TEB dev'essere installato direttamente alla nicchia!

d) Montaggio del TRUMAVENT (con KIT AIRMIX)

vedi pagine 10/11

Inbouwhandleiding

Belangrijke aanwijzing:

Bij inbouw van de TRUMAVENT moet men oppassen dat de gasafvoer van de kachel niet veranderd wordt en evenals voorheen over de gehele lengte stijgend verlegd is, eventueel gasafvoerbuis steunen naderhand inbouwen. (De afvoerbuis is in de afbeelding niet weergegeven.) S.v.p. op onze informatie betreffende "Veiligheid van de Gasinstallatie" op blz. 18/19 lezen.

a) Montage van het bedieningspaneel

Bij de plaatskeuze oppassen dat het bedieningspaneel (2) niet direct bij de warmteuitstraling geplaatst mag worden en de lengte van de aansluitkabel (4) 1,5 m bedraagt. Gat 20 mm (3) voor de kabeldoorvoer boren en kabel en stekker doorsteeken. Bedieningspaneel met de beide meegeleverde schroeven bevestigen. Draaiknop opzetten. Kabel (4) tot aan de TRUMAVENT verder leggen.

Voor inbouwmontage van de bediening levert Truma als accessoire een inbouwraampje BN (Art.nr. 3998).

b) Electrische aansluiting

TN en TEN zie blz. 6/7,

TEB zie blz. 8/9

c) Montage van de TRUMAVENT aan de inbouwkast (zonder komfortpakket)

Voorgeponste schijf aan de achterkant van de inbouwkast verwijderen. Volgens het inbouwkast voorbeeld 3 kruiskopschroeven (1) M4x16 losjes in de draadbus draaien of 3 platschroeven los in de moertjes draaien. TRUMAVENT inhangen en schroeven vastschroeven. Men dient er op te letten, dat de schroeven door de gaten van het binnendeel van de inbouwkast gaan, om zodoende deze goed te stabilizeren. Luchttransportbuis (5) stevig in de buisaansluitingen duwen.

Indien geen originele TRUMA transportbuizen worden toegepast, buizen bij de ventilatoren met 2 parkers vastzetten.

Voor de TRUMATIC-S 5002 is ook een speciale inbouwkast leverbaar, t.b.v. de aansluiting van 2 ventilatoren.

Let op: TRUMAVENT ventilator TEB moet bij de kachels Trumatic S3002K en S5002K direct aan de inbouwkast bevestigd worden!

d) Montage van de TRUMAVENT (met komfortpakket)

zie blz. 10/11

**TN Standardausführung
TEN mit Drehzahlautomatik**
Technische Daten

Stromversorgung: 220 V ~, 50 Hz
 Stromaufnahme: 0,5 A, 18 bis 70 Watt
 Luftfördermenge: bis 200.000 Liter/h

Elektro-Anschluß und Reparaturen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden!


Achtung:

Unbedingt auf **sorgfältigen Anschluß** achten. Die Verbindung mit dem Netz darf erst **nach endgültiger Montage der gesamten Anlage** erfolgen. Bei Mißachtung dieses Hinweises kann die Elektronik zerstört werden.

Bei **TEN** Zugentlastungsklemme (11) abnehmen. Die Steuerleitung (13) des Bedienteils bei **TN** anstecken, bei **TEN** **genau nach Farben** mit der Schraubklemme fest verbinden.

Verbindung zum Netz (14) mittels Kabel 1,5 mm² (z.B. Schlauchleitung H05VV-F) herstellen. Zuerst von der Schlauchleitung 3 cm der Mantelisolierung entfernen (zusätzlich das braune und das blaue Kabel um ca. 5 mm verkürzen). Die Einzeladern ca. 5 mm abisolieren und mit Aderendhülsen versehen. Schutzleiter gelb/grün auf (N), Phase (braun) auf "L 1" und Mittelpunktsleiter (blau) auf "N" klemmen.

Die Zugentlastungsklemme (11) über beide Mantelisolierungen klappen bzw. aufstecken. Mit den Schrauben (15) sichern. Anschließend Kunststoffdeckel (9) aufschrauben.


**Electric connection for
220 V A.C. Mains Supply**
**TN standard type
TEN with automatic speed control**
Technical Data

Power supply: 220 V ~, 50 Hz
 Consumption: 0,5 A, 18 - 70 watt
 Delivery up to 200.000 litres of air per hr.

The electric connection and repairs must only be done by an expert!

Warning:

Ensure that the caravan is isolated from the mains supply and **the connections are made correctly**. Failure to this is dangerous and may destroy the electronic control.

For **TEN** take off the strain relief clamp (11). Fit the cable (13) of the control unit for **TN**, for **TEN** ensure that the correct colours are connected.

Make the connection to the power line (14) with a 1,5 mm² cable (for ex. hose pipe H05VV-F). First remove 3 cm of the outer insulation from the pipe (shorten additionally the brown and blue cable by appr. 5 mm). Insulate the individual leads by appr. 5 mm and provide them with terminal bushes. Connect Earth yellow/green to (N), Phase (brown) to "L 1" and Neutral (blue) to "N".

Fit the strain relief clamp (11) over both outer insulations and fix with the screws (15). Finally replace the plastic cover (9).

Raccordement électrique pour courant du secteur 220 V ~

TN type standard
TEN avec vitesse automatique

Données techniques

alimentation en courant: 220 V ~, 50 Hz

consommation de courant: 0,5 A,
18 à 70 Watt

débit de transport d'air: jusqu'à
200.000 litres/h

Le raccordement électrique et des réparations ne doivent être faites que par un spécialiste agréé!

ATTENTION:

Il est important d'assurer un **raccord soigné**. Ne faire la connexion avec le secteur qu'après le **montage définitif de l'installation complète**. Par l'inobservance de cette indication l'électronique peut être détruite.

Pour **TEN** énlever la pince de décharge de traction (11). Attacher le câble (13) de la pièce de commande pour **TN**, pour **TEN** assurer que les couleurs correctes sont connectées.

Le branchement sur secteur (14) se fait par un câble de 1,5 mm² (par ex. conduite en flexibles HO5VV-F). Enlever d'abord 3 cm de l'isolation enveloppante de la conduite (raccourcir supplémentairement le câble brun et bleu de 5 mm env.). Isoler les conducteurs individuels de 5 mm env. et munir-les avec des douilles terminales. Connecter le fil de protection jaune/vert sur (), la phase (brun) sur "L 1" et le fil neutre (bleu) sur "N".

Mettre la pince de décharge de traction (11) au-dessus des deux isolations enveloppantes et fixer-la avec les vis (15). Pour finir visser le couvercle en matière plastique (9).

Collegamento elettrico per corrente alternata 220 V ~

TN modello standard
TEN con regolazione automatica

Dati tecnici

alimentazione: 220 V ~, 50 Hz

assorbimento: 0,5 A, 18-70 Watt

resa d'aria: fino a 200.000 litri/h

Collegamenti elettrici e riparazioni devono essere fatte esclusivamente dall' esperto nel settore!

ATTENZIONE:

Il collegamento dev'essere fatto correttamente. Il collegamento con la rete va fatto soltanto dopo il completamento dell' installazione dell'intero impianto. La non osservanza di ciò comporta danni agli elementi elettronici.

Levare dal mod. **TEN** il morsetto (11). Inserire il cavo (13) al quadro di comando del **TN**; sul mod. **TEN** fissare il morsetto **esattamente secondo i colori presenti**.

Per il collegamento alla rete (14) impiegare cavo da 1,5 mm² (p.es.tubi fless. HO5VV-F). Per prima cosa togliere 3 cm di isolante dal tubo flessibile (accorciare anche i cavi marrone e blu di ca. 5 mm). Isolare i singoli fili per ca. 5 mm e munire i cavetti con bussole. Fissare il cavo di massa giallo/verde su (); la fase (marrone) su "L 1"; il cavo neutro (azzurro) su "N".

Applicare il morsetto (11) sugli isolamenti e fissare con le viti (15). Riavvitare il coperchio di plastica (9).

Electrische aansluiting voor Netspanning 220 V ~

TN Standaarduitvoering
TEN met toerentalautomaat

Technische gegevens

Stroomvoorziening: 220 V ~, 50 Hz

Stroomopname: 0,5 A, 18 tot 70 Watt

Luchtafgifte-capaciteit: tot 200.000 Ltr. per uur

Electrische aansluiting en reparatie mag alleen door de vakman gedaan worden!

LET OP:

Er op letten dat alles zorgvuldig aangesloten wordt. De aansluiting met het net mag alleen na definitieve montage van de gehele installatie geschieden. Zonder inachtneming van deze aanwijzing kan de Elektronika verstoord worden.

Bij de **TEN** de trekontlasting (11) losmaken. De bedieningskabel (13) bij de **TN** erop klemmen en bij **TEN** precies volgens kleur met de klem-schroeven vastzetten.

Netverbinding maken d.m.v. 1,5 mm² electriciteitskabel. Eerst 3 cm isolatie verwijderen (ook nog de bruine en blauwe aders ca. 5 mm inkorten). De aders ca. 5 mm. strippen en van kabelschoentjes voorzien. Aardedraad geel/bruin op () aarde, fase (bruin) op "L 1" en de minus (blauw) op "N".

De trekontlasting (11) over beide kabels leggen en vastmaken met de schroeven (15). Aansluitend het kunststofdeksel (9) erop schroeven.

Elektro - Anschluß für Batterie 12 V—

TEB mit Drehzahlautomatik

Technische Daten

Stromversorgung: 12 V—

Stromaufnahme: bei Langsamlauf 0,2 A
bei Höchstleistung 1,0 A

Luftfördermenge: bis 170.000 Liter/h

Achtung:

Das Gerät darf nur mit Sicherheitskleinspannung nach VDE 0551 betrieben werden. Unbedingt auf sorgfältigen Anschluß mit den richtigen Farben achten. Die Batterie darf erst dann angeschlossen werden, wenn das Bedienteil fertig angeklemmt ist. Ein falscher Anschluß führt zur Zerstörung der Elektronik.


Zugentlastungsklemme (11) entfernen. Die Steuerleitung des Bedienteils (13) - verschiedenenfarbige Kabelenden - gemäß Abbildung TEB mit der Schraubklemme (10) fest verbinden. **Beim Anklemmen genau auf die bezeichneten Farben achten.**

Für den Batterieanschluß (14) ein zweipoliges Kabel mit einem Querschnitt von **mindestens** 0,75 mm² verwenden. Zuerst von der Schlauchleitung 3 cm der Mantelisolation entfernen, die Einzeladern ca. 5 mm abisolieren und verzinnen. **Auf richtige Polung der Batterie achten** (plus auf plus, minus auf minus = Masse). Der Anschluß von "plus" Batterie und "weiß" des Bedienteils erfolgt an gleicher Klemme.


Die Zugentlastungsklemme (11) auf die Mantelisolation aufstecken und so am Montageblech (12) festschrauben, daß sich die beiden Kabel nicht überkreuzen. Abschließend den Kunststoffdeckel (9) aufschrauben.

Achtung: Bei den Heizungsmodellen Trumatic S 3002 K und S 5002 K ist der Anschluß des Heizungskabelbaums entsprechend der Einbauanweisung der Heizung vorzunehmen!

Das Gerät kann über das **TRUMA - Netzteil** 'electronic' NT auch mit 220 V~ betrieben werden. Übrigens: Dieses Netzteil liefert 12 V —, 3,5 A (kurzzeitig 5 A), es können also gleichzeitig mehrere 12 V-Geräte angeschlossen werden.



-Batterie und Masse	Batterie 12V + und weiß	grün	braun	gelb
battery negative = earth	battery 12V positive and white	green	brown	yellow
batterie negative = masse	batterie 12V plus et blanc	vert	brun	jaune
batteria negativa = massa	batteria 12V positivo e bianco	verde	marrone	giallo
accu min = massa	accu 12V plus en wit	groen	bruin	geel



Electric connection for 12 V D.C. Battery Supply

TEB with automatic speed control

Technical Data

Power Supply: 12 V D.C.

Consumption: 0,2 A to 1,0 A

Delivery up to 170.000 litres of air per hour.

Warning:

The supply must be 12 V Direct Current according to VDE 0551. Ensure that the connections are made correctly with the correct colours. The battery must be disconnected before any wiring is done. Failure to do this could destroy the electronic control.

Remove the strain relief clamp (11). Connect the cable of the control unit (13) — cable ends in different colours — to the terminal (10) according to fig. TEB. **Ensure that the connections of the marked colours are made correctly.**

For power supply use twin wire (14) of **at least 0,75 mm²** cross section. First remove 3 cm of the outer insulation of the cable, insulate the individual leads by appr. 5 cm and tin-plate them. **Ensure that the polarity of the battery is correct** (positive to positive and negative to negative = earth). The connection of battery positive and the "white" wire of the control unit is made at the same terminal.

Fit the strain relief clamp (11) to the outer insulation and fasten it to the mounting plate (12) so that the two cables do not cross. Finally replace the plastic cover (9).

Attention: For the heater models Trumatic S 3002 K and S 5002 K, the cable form of the heater has to be connected according to the Installation Instructions of the heater!

The fan unit may be supplied from the mains by use of the TRUMA "NT" electronic rectifier. This is continuously rated at 3,5 A at 12V. D.C. or 5 A intermittently and will therefore also supply other 12 volt devices.

Raccordement électrique pour batterie 12 V—

TEB avec vitesse automatique

Donnés techniques

alimentation en courant: 12 V—
consommation de courant: 0,2 A à faible vitesse
de courant: 1,0 A à puissance max.

débit de transport d'air: jusqu'à 170.000 litres/h

ATTENTION:
Pour des raisons de sécurité ne mettre l'appareil en marche qu'avec une basse tension selon VDE 0551. Il est important d'assurer un raccord soigné avec des couleurs correctes. Ne raccorder la batterie qu'après que la pièce de commande est entièrement connectée. Par l'inobservation de cette indication l'électro-nique peut être détruite.

Enlever le collier (11). Raccorder fortement le câble de la pièce de commande (13) — bouts du câble en différentes couleurs — avec le bloc de jonction (10) **selon ill. TEB. En raccordant observer exactement les couleurs indiquées.**

Pour le raccord à la batterie (14) utiliser un câble bipolaire avec une section **d'au moins** 0,75 mm². D'abord enlever 3 cm de l'isolation enveloppante de la conduite, isoler de 5 mm environ les conducteurs individuels et souder-les. Faire attention à une **polarité exacte de la batterie** (plus sur plus, moins sur moins = masse). La connexion de "plus" batterie et "blanc" de la pièce de commande se fait sur le même raccord.

Mettre le collier (11) sur l'isolation enveloppante et fixer-les sur la tête de montage (12) de manière à ce que les deux câbles ne se croisent pas. Pour finir visser le couvercle en matière plastique (9).

Attention: Pour les chauffages Trumatic S 3002 K et S 5002 K, il faut brancher le faisceau de câbles du chauffage selon les Instructions de montage du chauffage!

L'appareil peut être utilisé aussi avec le courant du secteur 220 V en utilisant le **TRUMA transformateur 'électronique' NT**. D'ailleurs: ce transformateur débite 12 V—, 3,5 A (pour une courte durée 5 A), donc plusieurs appareils à 12 V peuvent être raccordés en même temps.

Collegamento elettrico per batteria 12 V— alternata.

TEB con regolazione automatica

Dati tecnici

alimentazione: 12 V—
assorbimento: a velocità lenta 0,2 A
a velocità mass. 1,0 A
Resa d'aria: fino a 170.000 litri/h

ATTENZIONE:

L'apparecchio deve funzionare unicamente a bassa tensione secondo le norme VDE 0551. Osservare bene l'accurato collegamento secondo il giusto colore dei cavi. Collegare l'apparecchio alla batteria unicamente dopo il collegamento del quadro di comando. La non osservanza di ciò potrebbe danneggiare elementi elettronici.

Rimuovere la fascetta (11). Collegare i cavi del quadro di comando (13) (il cavo Nero su "Schwarz", il cavo Blu su "Blau", il cavo Marrone su "Braun") come da figura TEB con il morsetto (10).

Per il collegamento alla batteria (14) usare un cavo a due poli con sezione minima di 0,75 mm². Staccare prima circa 3cm dell'isolamento del cavo, togliere la plastica dei singoli fili e stagnarli. Osservare bene il **collegamento giusto dei poli alla batteria** (positivo su positivo, negativo su negativo = massa). Il collegamento del polo positivo alla batteria ed il filo nero del quadro comando avviene sullo stesso morsetto.

Porre la fascetta (11) sopra il rivestimento del cavo e fissarla sulla lamiera (12) in modo che i due cavi non si incrocino. Chiudere tutto con coperchio di plastica (9).

Attenzione: Per le stufe Trumatic S 3002 K e S 5002 K, bisogna collegare il fascio dei cavi della stufa secondo le Istruzioni di montaggio della stufa!

Collegandolo con il trasformatore TRUMA "elettronico" NT l'apparecchio può funzionare anche a corrente alternata 220 V. Inoltre: questo trasformatore fornisce 12 V - 3,5A (per poco tempo 5A), di conseguenza contemporaneamente possono essere collegati diversi apparecchi a 12 V.

Electrische aansluiting voor batterij 12 V—

TEB met toerentalautomaat

Technische gegevens

Stroomvoorziening: 12 V—
Stromopname: bij laag toerental o,2 A
bij max. capaciteit 1,0 A
Luchtafgifte-capaciteit: tot 170.000 Ltr. per uur

LET OP:

Het apparaat mag uitsluitend met 12 V -zwakstroom in werking gesteld worden. Altijd met alle zorg er op letten dat aangesloten wordt met de goede kleuren. De batterij/accu mag eerst dan aangesloten worden, als het bedieningspaneel compleet gemonteerd is. Zonder inachtneming van deze aanwijzing kan de Elektronika verstoord worden.

De drukverdelingsklem (11) verwijderen. De kabel van het bedieningspaneel (13) -verschillende kleuren kabeluiteinden — volgens afbeelding TEB met het kroonsteentje (10) stevig verbinden. **Bij het aanklemmen goed op de vermelde kleuren letten.**

Voor de accu-aansluiting(14) een tweepolige kabel met een doorsnede van minstens 0,75 mm² gebruiken. Eerst van de kous 3 cm mantelisolatie verwijderen, de binnendraden ca. 5 mm afstrippen en vertinnen. OP GOEDE POLING VAN DE ACCU LETTEN. (Plus op plus, min op min = massa). De aansluiting van "plus" accu en "wit" van het bedienings-paneel volgt aan dezelfde klem.

De drukverdelingsklem (11) op de mantel-isolatie steken en zodanig op de montage-plaat (12) vastschroeven, dat de beide kabels elkaar niet overlappen. Ten slotte het kunst-stof deksel (9) vastschroeven.

LET OP: Bij de kachels Trumatic S 3002 K en S 5002 K is de aansluiting van de kabel volgens de inbouwaanwijzing te verrichten.

Het apparaat kan via de TRUMA-transformator "electronic" NT ook met 220 V~ Net-spanning in werking gesteld werden. Overigens: deze trafo levert 12 V—, 3,5 A (korte tijd 5 A), en er kunnen dus gelijktijdig meerdere 12 V apparaten aangesloten worden.

Komfortpaket mit AIRMIX

Achtung: Der AIRMIX ist nicht zulässig für Heizungen mit Abgasführung unter Boden! Das Komfortpaket mit Airmix darf in Kraftfahrzeugen in Verbindung mit den Heizungen Trumatic S 3002 K und S 5002 K nicht verwendet werden!

Wichtiger Hinweis:

Beim Einbau der TRUMAVENT darf die Abgasführung der Heizung nicht verändert werden: steigende Verlegung, ggf. mit Abgasrohrstütze! (Das Abgasrohr ist in der Abb. nicht dargestellt.) Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsregeln auf Seite 18/19.

a) Montage des AIRMIX

Unter dem AIRMIX (13) Loch mit 80 mm Ø im Fahrzeugboden bohren. Vorgestanzte Scheibe auf der Rückseite des Einbaukastens (14) entfernen und AIRMIX mit 3 Blechschrauben 3,5 mm (1) befestigen.


Schwarzes Dükerrohr (12) auf den Stutzen des AIRMIX fest aufstecken und durch die Bohrung bis 1cm unter den Fahrzeugboden führen. Schutzgitter und Halterung von unten befestigen.

b) Montage des Schiebereglers

Platz für den Schieberegler (2) festlegen. Für die Bowdenzug-Durchführung Loch 5 mm Ø im 45-Grad-Winkel schräg nach unten bohren (3). Bowdenzug (4) von innen durch die Öffnung führen. Befestigungsschelle (16) im Schieberegler lockern. Haken des Bowdenzugs in Öse (15) einführen. Bowdenzug unter die Schelle klemmen und festschrauben. Schieberegler mit den Senkschrauben 2,9 x 32 befestigen.

c) Montage der TRUMAVENT am Fahrzeugboden oder an der Wand

Am Befestigungsbügel (7) 3 Kreuzschlitzschrauben 4,2 mm (8) vormontieren. Bügel am Fußboden bzw. an der Wand mit 2 Sechskant-Blechschrauben 5,5 mm anschrauben. Gebläsedeckel (9) mit 2 Blechschrauben 2,9 mm (10) auf die TRUMAVENT montieren. TRUMAVENT in den Befestigungsbügel (7) einhängen und die 3 Kreuzschlitzschrauben (8) festziehen. Lüfterrohre (6) fest in die Rohrstutzen einschieben. Werden keine Original-TRUMA-Lüfterrohre verwendet, Rohre am Gebläse mit 2 Blechschrauben sichern. Saugrohr (11) für die Verbindung zwischen AIRMIX und TRUMAVENT ablängen und beiderseits fest einstecken.



Comfort Kit with AIRMIX

Warnings: The AIRMIX must under no circumstances be fitted to heaters which are flued through the floor. The comfort kit with Airmix must not be installed into vehicles, combined with the heaters Trumatic S 3002 K and S 5002 K!

Important: It is imperative that the exhaust duct of the heater is not altered by installing the Trumavent with the Comfort Kit and the exhaust must still rise continually from the heater to the cowl and in case be supported by an AST flue support. (The flue gas pipe is not shown in the fig.) Please observe also the Safety Regulations on page 18/19.

a) Fitting the Airmix

Drill a 80 mm diameter hole through the vehicle floor under the AIRMIX (13). Remove the punched disc from the back of the installation box (14) and fix the AIRMIX with three 3,5 mm self tapping screws (1).

Push one end of the black insulating duct (2) firmly onto the socket of the AIRMIX and push the other end through the 80 mm hole so that it projects 1 cm under the vehicle floor. Fit the protection grill and the support ring from below.

b) Fitting the AIRMIX Control

Select the position for the control (2). Drill a 5 mm hole (3) at 45° to the Bowden cable (4) and pass the cable through from the inside. Re-fasten the cable to the control using the hook (15) and the clip (16). Fix the control to the wall with the two screws provided.

c) Fitting the TRUMAVENT to the floor or wall.

Loosely fit the three 4,2 mm screws (8) into the bow (7) and mount the bow to the floor or wall using the two 5,5 mm Hexagon Headed Screws. Using the two 2,9 mm self tapping screws (10) fasten the fan cover (9) to the Trumavent and mount the Trumavent onto the bow (7) with the three screws (8). Push the distribution ducts (6) hard into their sockets. If no original TRUMA air ducts are used, fix the ducts to the fan with 2 sheet metal screws. Cut the main hot air duct (11) to the correct length and push it firmly into both the AIRMIX and the Trumavent

EQUIPEMENT CONFORT

Attention: N'installer jamais l'AIR MIX aux chauffages avec évacuation des gaz par le plancher. Il ne faut pas installer l'équipement confort avec Airmix dans des véhicules en combinaison avec les chauffages Trumatic S3002K et S5002K!

Indication importante: Lors du montage du TRUMAVENT faire attention à ce que le tuyau d'évacuation du chauffage ne soit pas changé et qu'il soit posé de manière ascendante sur toute la longueur, le cas échéant fixer un support de conduite d'évacuation. (Le tuyau d'évacuation n'est pas monté sur l'ill.) Veuillez observer les règlements de sécurité sur les pages 18/19.

a) Montage de l'AIR MIX

Percer un trou de 80 mm Ø dans le plancher du véhicule au-dessous de l'AIR MIX (13). Enlever la plaque prépoinçonnée à l'arrière de la niche (14) et fixer l'AIR MIX avec 3 vis Parker 3,5 mm (1). Attacher le tuyau d'isolation noir (12) sur le manchon de l'AIR MIX et passer-le par le perçage jusqu'à 1 cm au-dessous du plancher du véhicule. Fixer d'en bas la grille protectrice et l'anneau de blocage.

b) Montage du régulateur à coulisse

Déterminer l'emplacement pour le régulateur à coulisse (2). Pour le passage de la transmission par Bowden percer un trou de 5 mm Ø dans un angle incliné de 45 degrés vers le bas (3). Passer la transmission par Bowden (4) de l'intérieur par l'ouverture. Desserrer la bride de fixation (16) dans le régulateur à coulisse. Introduire le crochet de la transmission par Bowden dans l'œillet (15), pincer la transmission par Bowden au-dessous de la bride et visser-la. Fixer le régulateur à coulisse avec les vis noyées 2,9 x 32.

c) Montage du TRUMAVENT sur le plancher du véhicule ou sur la paroi arrière de la penderie

Prémonter 3 vis de crosse 4,2 mm (8) à l'étrier de fixation (7). Fixer l'étrier sur le plancher ou sur la paroi de la penderie avec 2 vis hexagonales 5,5 mm. Monter le couvercle du ventilateur (9) sur le TRUMAVENT avec 2 vis Parker 2,9 mm (10). Accrocher le TRUMAVENT dans l'étrier de fixation (7) et serrer les 3 vis de crosse (8). Introduire les conduites d'air chaud (6) jusqu'à l'arrêt dans les coudes de rallonge. Si des conduites d'air d'origine TRUMA ne sont pas utilisées, fixer les conduites au ventilateur avec 2 vis à tête. Tronçonner le tuyau d'aspiration (11) entre AIR MIX et TRUMAVENT et l'introduire fortement des deux côtés.

KIT AIR MIX

ATTENZIONE: IL KIT AIR MIX non deve essere montato insieme a stufe con scarico a pavimento. Il kit comfort con Airmix non dev'essere installato in automezzi in combinazione alle stufe S3002K e S5002K!

Nota importante:

Nel montaggio del TRUMAVENT con KIT AIR MIX è da osservare che lo scarico della stufa non venga modificato ed il tubo scarico sia montato in modo ascendente su tutta la sua lunghezza. Se mancante, montare il supporto per tubo scarico. (Il tubo di scarico gas non appare nella figura.) **Vi preghiamo di consultare le norme di sicurezza sulle pagine 18/19.**

a) Montaggio dell'AIR MIX

Fare foro Ø 80 mm sul pavimento del veicolo sotto l'AIR MIX (13) il quale viene direttamente fissato sulla nicchia (14). Togliere il disco pretagliato dalla parete posteriore della nicchia e fissare l'AIR MIX mediante 3 viti autofilettanti 3,5 mm (1). Infilare il tubo nero DR (12) sul bocchettoni dell'AIR MIX e porlo fino a 1 cm dentro il foro fatto nel pavimento. Fissare dal basso la rete protettiva con l'anello di appoggio.

b) Installazione del regolatore di apertura dell'AIR MIX

Definire il punto idoneo per il regolatore (2). Per il passaggio del cavo tirante, fare foro Ø 5 mm con un angolo di 45° obliquo verso il basso (3). Passare il cavo dall'interno dello armadio attraverso l'apertura. Allentare la fascetta di fissaggio (16) nel regolatore. Inserire il gancio del cavo tirante nell'occhiello. Inserire il cavo tirante nella fascetta e fissarlo. Fissare il regolatore d'apertura alla parete mediante le viti 2,9 x 32.

c) Montaggio del TRUMAVENT sul pavimento del veicolo o sulla parete posteriore dell'armadio.

Posizionare provvisoriamente le 3 viti di 4,2 mm (8) sulla staffa di fissaggio (7). Fissare la staffa con due viti autofilettanti 5,5 mm sul pavimento, rispettivamente parete. Fissare il coperchio della ventola (9) con due viti 2,9 mm (10) sul TRUMAVENT. Agganciare il TRUMAVENT alla staffa (7) e stringere le 3 viti (8). Introdurre bene i tubi dell'aria (6) nei bocchettoni della ventola. Se non vengono utilizzati tubi distributori d'aria originali TRUMA, assicurare i condotti al ventilatore mediante 2 viti per fissaggio su lamiera. Tagliare sulla lunghezza giusta il tubo aspirazione aria (11) e fare il collegamento tra AIR MIX e TRUMAVENT inserendo bene le due estremità.

Komfortpaket mit AIR MIX

LET OP: in kachels met gasafvoer onder de bodem mag de AIR MIX niet ingebouwd worden! Het komfortpaket AIR MIX mag niet in voertuigen in combinatie met de kachels Trumatic S3002K en S5002K gebruikt worden!

Belangrijke aanwijzing.

Bij het inbouwen van de TRUMAVENT moet men er op letten, dat de gasafvoerbuis van de kachel niet veranderd wordt en zoals voorheen een stijgend verloop heeft. Gasafvoerbuisschuifnaderhand evt. inbouwen. (De afvoerbuis is in de afbeelding niet weergegeven.) **S.v.p. op onze informatie betreffende "veiligheid van de Gasinstallatie" op blz. 18/19 letten.**

a) Montage van de AIR MIX

Onder de AIR MIX (13) gat met 80 mmØ in de voertuigbodem boren. Voorgebonste schijf aan de achterkant van de inbouwkast (14) verwijderen en de airmix met 3 schroeven 3,5 mrm (1) bevestigen. Zwart buitenbus (12) op de aansluiting van de AIR MIX vaststeken en door het geboorde gat tot 1 cm onder de voertuigbodem voeren. Beschermingsrooster en bevestigingsring van onderen bevestigen.

b) Montage van de AIR MIX schuifregelaar

Plaats voor de schuifregelaar (2) vastleggen. T.b.v. de doorvoer van verbindingsspiraal (4) een gat van 5 mm Ø in een hoek van 45 graden schuin naar beneden boren (3). Verbindingspiraal (4) van binnen door de opening voeren. Bevestigingsklem (16) in schuifregelaar iets los maken. Haken van de verbindingspiraal in het oog (15) invoeren. Spiraal onder de klem vastklemmen en vastschroeven. Schuifregelaar met de zelftap schroeven 2,9 x 32 bevestigen.

c) Montage van de TRUMAVENT op de voertuigbodem of aan de achterwand

Aan de bevestigingsbeugel (7) 3 kruiskopschroeven 4,2 mm (8) voormonteren. Beugel op de vloer resp. aan de wand met 2 zeskantschroeven 5,5 mm vastschroeven. Ventilator afdekplaat (9) met 2 metaalschroeven 2,9 mm (10) op de TRUMAVENT monteren. TRUMAVENT in de bevestigingsbeugel (7) hangen en de 3 kruiskopschroeven (8) vastzetten. Luchtsportbuizen (6) vast in de buissteunen inschuiven. Indien geen originele TRUMA transportbuizen worden toegepast, buizen bij de ventilatoren met 2 parkers vastzetten. Luchttotvoerbuis (11) voor de verbinding tussen airmix en TRUMAVENT op lengte maken en aan beide stevig bevestigen.

Einzelteile

(A) Lüfterrohr, Belüfter, Endstück

Lüfterrohr (2) möglichst geradlinig verlegen, starke Krümmungen vermeiden. Rohrschellen (3) montieren. **Belüfter** (1) gemäß Abbildung einbauen (Bohrung 60 mm Ø) und Lüfterrohr in die Anschlußstutzen einstecken. Rohrenden in den Bettkästen mit **Endstücken** versehen. Wird das Endstück (5) als Belüfter verwendet, mit Endstückmutter (4) fixieren. Für eine Abzweigung des Lüfterrohres wird das Lüfter-T (ÜT) verwendet. Verlängert werden Lüfterrohre mit der Verbindungsmuffe (ÜM).

Mit den Schlauchclips (Art.-Nr. 40710-00) ist eine **frostsichere Verlegung** von Wasserschläuchen auf den Warmluft-Verteilungsrohren der Heizung möglich. Die Schlauchclips werden unter die Halteschellen der Warmluftrohre geklemmt.

(B) Dükerrohr

Muß das Lüfterrohr in Sonderfällen außerhalb des Wagens, z. B. unter dem Eingang, weitergeführt werden, ist es mit Dükerrohr (6) gegen Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu isolieren. Düker so kurz wie möglich halten!

(C) Rohrabdeckung


Die beiden Haltewinkel (1) parallel - mindestens 2 cm über dem Boden - befestigen. Belüfter (2) in vorgesehener Öffnung montieren. Beiderseits Lüfterrohr (3) einstecken. Rohrabdeckung (4) oben in die Haltewinkel einhängen, etwas nach vorne ziehen und Winkel unten hineindrücken.

Werden zwei Rohrabdeckungen nebeneinander montiert, einen Haltewinkel am Stoß setzen, der dann beide Abdeckungen hält. Die Rohrabdeckung kann auch nach Bedarf gekürzt werden. Erst nach der Montage Schutzfolie entfernen.

(D) Strangsperre

Achtung: Zwischen TRUMAVENT und Strangsperre muß auf alle Fälle ein Belüfter montiert sein!

Strangsperre (1) gemäß Abbildung in das Lüfterrohr (2) einsetzen. Schnurklemmer (3) montieren und darauf achten, daß die Schnur für die Fernbedienung nicht durch Bestauung behindert wird.



Components

(A) Hot Air Distribution Duct, Air Outlet, End Outlet

Install the hot air duct (2) as straight as possible avoiding sharp bends. Mount and secure with clips (3). Put the air outlets (1) in 60 mm dia holes as shown and push the duct hard into them. Fit end outlets (5) to the duct ends and fix the end outlets if required with a back nut (4). Ducts may be branched using the "Tee" piece UT or extended using the coupler UM.

With the hose clips (art.-no. 40710-00) a **frost-proof fitting** of the water hoses on the warm air ducts of the heater is possible. The hose clips are clamped below the fastening clips of the warm air ducts.

(B) Insulating Duct

Where it is absolutely essential that the duct must be led outside the caravan, for example beneath the entrance, it must be protected with insulating duct (6) and such external runs kept as short as possible.

(C) Metal Duct Cover

Fasten the two brackets (1) to the wall at least 2 cm from, and parallel to the floor.

Fit the BE air outlet (2) into its hole and fasten the UR ducts (3) to it. Place the cover onto the top of the brackets and spring it over the lower part. The cover may be shortened if required and if more than one cover is necessary they may be joined by arranging that the joint comes in the middle of the bracket.

When the installation is complete the protective film may be removed.

(D) Isolating Valve

Warning:

Please note that an air outlet BE must be fitted between the TRUMAVENT and the isolating valve.

Fit the valve (1) into the duct system (2) as illustrated. Mount the cleat (3) in a convenient position. Make sure that the movement of the cord is not hindered by luggage.

Pièces détachées

A Conduite d'air chaud, bouche à air, bouche à air en bout.

Poser la **conduite d'air chaud** (2) aussi droit que possible, éviter des grandes courbes. Monter les brides de conduite (3). Installer les **bouches à air** (1) selon ill., (perçage 60 mm Ø) et introduire la conduite d'air chaud dans les ajutages. Fixer des **bouches à air en bout** aux bouts des conduites dans les boîtes de lit. Si la bouche à air en bout (5) est utilisée comme bouche à air, viser-la par écrou (4). Pour un branchement de la conduite d'air chaud utiliser la pièce d'embranchement T (ÜT). Prolonger les conduites d'air chaud par le manchon de raccordement (ÜM). Avec les clips de tuyau (réf. 40710-00) une **pose antigel** des tuyaux à eau sur les conduites d'air chaud du chauffage est possible. Les clips de tuyau sont pincés au-dessous des brides de fixation des conduites d'air chaud.

B Conduite d'isolation

S'il est nécessaire dans des cas exceptionnels de continuer la conduite d'air chaud en dehors du véhicule, par exemple au-dessous de l'entrée, isoler-le par la **conduite d'isolation** (6) contre humidité et perte de chaleur. Choisir le chemin pour la pose de la conduite d'isolation aussi court que possible.

C Coffrage de tuyau

Fixer les deux attaches angulaires (1) parallèlement — au moins de 2 cm au-dessus du plancher. Monter la bouche à air (2) dans l'ouverture prévue. Mettre la conduite d'air chaud (3) dans les deux ouvertures et fixer-la. Accrocher le coffrage (4) en haut dans les attaches angulaires, tirer-le un peu en avant et fixer les attaches angulaires en bas par pression.

Si deux coffrages sont montés côté à côté, placer une attache angulaire là où les deux coffrages se touchent pour les arrêter. Il est également possible de raccourcir le coffrage de tuyau selon les besoins. N'enlever la feuille protectrice qu'après le montage.

D Volet obturateur

ATTENTION:

Il est absolument nécessaire de monter une bouche à air entre le TRUMAVENT et le volet obturateur!

Placer le volet obturateur (1) dans la conduite d'air chaud (2) selon illustration.

Monter le reteneur de cordon (3) et faire attention à ce que le cordon pour la commande à distance fonctionne librement.

Particolari dell'impianto

A Tubo aria, Bocchetta a T, Bocchetta finale

Montare il tubo aria (2) il più diritto possibile, evitando forti curvature, fissandolo con le fascette (3). Montare le bocchette a T (1), come da figura, (foratura Ø 60 mm) e inserire il tubo d'aria. Applicare i finali sulle estremità del tubo aria nelle casse panche. Se il finale (5) viene utilizzato come bocchetta d'aria, fissarlo mediante il dado per finale (4). Per fare una deviazione al tubo d'aria, si utilizza il pezzo a T (UET). Il tubo d'aria può essere prolungato mediante il manicotto di collegamento (UEM).

Le clip (art. 40710-00) permettono una posa dei tubi dell'acqua sui tubi dell'aria calda il chè li protegge in modo efficace dal gelo. Dette clip vanno applicate sotto le fascette fermatubo dei tubi dell'aria calda.

B Tubo nero DR

Se in casi speciali il tubo d'aria dovesse essere portato al di fuori del veicolo, per es. sotto il passaggio all'entrata, lo stesso deve essere rivestito con il **tubo nero** (6) per isolamento e protezione contro l'umidità. Il passaggio all'esterno deve essere il più breve possibile!

C Copritubo

Fissare le due staffe a gomito (1) parallelamente, minimo 2 cm sopra il pavimento. Montare la bocchetta a T nell'apertura prevista. Infilare nei due lati il tubo aria (3) e fissare. Agganciare il copritubo (4) dall'alto nelle staffe, tirandolo verso di sé e inserire le staffe e pressione dal basso. In caso che si debba aggiungere un copritubo all'altro, fissare una staffa al punto di giunzione dei due copritubi, in modo che la stessa tenga fissa i due copritubi. Se necessario, il copritubo può essere anche accorciato. Togliere la plastica protettiva solo dopo il montaggio.

D Chiusura flusso d'aria

ATTENZIONE: tra il TRUMAVENT e la chiusura flusso d'aria deve essere montata, in ogni caso, una bocchetta d'aria!

Inserire la chiusura flusso d'aria (1) come da figura nel tubo d'aria (2). Fissare l'arresto corda (3) e badare che la corda non venga ostacolata da eventuali materiali caricati nella cassa panca.

Onderdelen

A LUCHTTRANSPORTBUIS, ROOSTER, EINDSTUK,

Luchttransportbuis (2) zo veel mogelijk rechtlijnig verleggen, sterke bochten vermijden. Buisklemmen (3) monteren. **Rooster** (1) zoals op de afbeelding inbouwen (gat boren van 60 mm Ø) en luchttransportbuis in de aansluitsteunen steken. Buiseinden in de bedbanken van eindstukken voorzien. Wordt het **eindstuk** (5) als rooster gebruikt het eindstuk met een eindstukmoer (4) vastzetten. Voor een aftakking van de luchttransportbuis wordt het T-stuk (UT) gebruikt. Verlengd worden de luchttransportbuizen d.m.v. de verbindingsmof (UM).

Met de slangklem (art.nr. 40710-00) is een voorstrijke aanleg van de waterslangen op de warme lucht verdeelbuizen van de kachel mogelijk. Deze slangklemmen werden onder de bevestigingsbeugels van de warme lucht buizen geklemd.

BUITENBUIS

Moet de luchttransportbuis in bijzondere gevallen buiten de wagen bv. onder de ingang, verder gevoerd worden, dan moet men de transportbuis d.m.v. de buitenbuis (6) tegen vocht en warmteverlies isoleren. Buitenbuis zo kort mogelijk houden.

C BUISAFDEKKING PLINT

De beide hoeksteunen parallel -minstens 2 cm boven de bodem- bevestigen. Rooster (2) in de daarvoor bestaande opening monteren. Aan beide kanten luchttransportbuis (3) insteken en vastzetten. Buisafdekking (4) boven in de hoeksteunen hangen, iets naar voren trekken en de hoek van onderen er in drukken. Worden 2 buisafdekkingen naast elkaar gemonteerd, dan moet een hoeksteen op het stootvlak geplaatst worden welke dan beide afdekkingen op z'n plaats houdt. De buisafdekking kan naar behoeft verkort worden. Pas na de montage beschermingsfolie verwijderen.

D BUISAFSLUITER

LET OP:

Tussen de TRUMAVENT en de buisafsluiter moet in elk geval minimaal één rooster gemonteerd zijn.

Buisafsluiter (1) volgens afbeelding in de luchttransportbuis (2) inzetten. Koordklem (3) monteren en er op letten dat het koord voor de afstandbediening niet door bagage of i.d. gehinderd wordt.

Einzelteile

(E) Eckbelüfter

Eckbelüfter (1) auf dem Bettkasten in der Wagenecke anliegen lassen und Bohrung (2) mit spitzem Gegenstand vorzentrieren. Loch 70 mm Ø (5) bohren. Lüfterrohr (4) durchstecken und auf beiliegendem Rohrflansch (3) befestigen. Eckbelüfter anschrauben.

(F) Abzweig-T

Abzweig-T (1) in das Lüfterrohr einsetzen, Strömungsrichtung (Pfeil) beachten. Abzweigrohr (2) einstecken und auf kürzestem Weg verlegen. Endtülle (3) aufstecken. Das Abzweig-T kann z.B. im Sommer zur Kühlshrankbelüftung verwendet werden (im Winter verschließen!).

(G) Konvektor

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, empfiehlt sich der Einbau von Distanzbrettern mit Leisten (4) hinter den Sitzpolstern, die ein ungehindertes Aufsteigen der Warmluft gewährleisten. Für den Absperrschieber (5) ist dieses Brett entsprechend auszuschneiden. Am Bug oder Heck kann der Konvektor auf der Ablage oder einem Brett montiert werden. Die Verteilerschienen (6) können an der offenen Seite mit einer Metallsäge gekürzt werden. Anschließend Befestigungsloch 4 mm Ø markieren (dazu Konvektor zusammenstecken) und neu bohren.


Wichtig: Schnittkante mit Feile glätten und auf Leichtgängigkeit des Schiebers achten!

Die Bohrung 70 mm Ø für die Luftzuführung durch das Loch (3) im Mittelteil vorzentrieren und ausschneiden. Lüfterrohr (1) durchstecken und auf beiliegendem Rohrflansch (2) befestigen. Schutzfolie abziehen und Konvektor festschrauben.

Bei schrägen Wänden empfiehlt sich der Einbau des Isotherm-Systems.

(H) Wandbelüfter

Wandbelüfter (1) so in das Lüfterrohr (2) einsetzen, daß Pfeil in Strömungsrichtung zeigt. Durch mehrere hintereinander geschaltete Wandbelüfter kann ein gleichmäßiger Warmluftvorhang geschaffen werden. Der Abstand zwischen den Wandbelüfttern sollte 40 cm nicht überschreiten. Die gewünschte Ausströmrichtung (z.B. zur Rückwand) kann durch die eckige Außenform beliebig fixiert werden.



Components

(E) Corner Air Outlet

Position the EBE corner outlet (1) in the corner on top of the mattress base. Mark through the small hole (2) for the duct position and make a 70 mm dia. hole (5) on that centre. Pass the duct (4) up through the hole, fasten the flanged bush (3) to it and then screw the complete unit down to the mattress base.

(F) Branch Tee

Fit the branch Tee (1) into the duct UR paying attention to the direction of air flow as indicated by the arrow. Insert the small duct AZR (2) and lead it by the shortest route to the desired position. Fit the plastic end bush (3).

(G) Convector Strip Outlet

To ensure good airflow the provision of a distance board mounted on battens (4) keeping the mattress and cushions spaced away from the wall above the convector is recommended.

Access will need to be made slide handle (5). In the front or rear of the caravan the convector may be fitted directly onto the wall or on top of a ledge. To shorten the distribution ducts (6) cut the required amount off the open end and redrill the 4 mm hole, make sure the cut edges are defrazed and that the valve still operates freely.

With all parts in position mark through the small hole (3) and then make a 70 mm dia hole on that centre. Pass the duct (1) up through the hole, fit the flanged bush (2) and screw the centre portion and distribution ducts into position.

Where the walls are not vertical the use of the Isotherm system is recommended.

(H) Wall air outlet

Install the wall air outlet (1) into the duct (2) so that the arrow shows in the direction of the flow. The serial connection of several wall air outlets produces a curtain of hot air. The distance between the wall air outlets should not exceed 40 cm. The desired direction of the air flow (for ex. in direction of the back wall) can be fixed by the angular form.

Pièces détachées

E Bouche à air d'angle

Monter la bouche à air d'angle (1) de manière à ce qu'elle touche à la boîte de lit dans le coin du véhicule et marquer le perçage (2) par un objet pointu. Percer un trou de 70mm Ø (5). Introduire la conduite d'air chaud (4) et fixer-la sur la bride de tuyau annexée (3). Visser la bouche à air d'angle.

F Pièce d'embranchement

Mettre la pièce d'embranchement (1) dans la conduite d'air chaud — faire attention à la direction du courant (flèche). Introduire la conduite d'embranchement (2) et poser-la le plus court possible. Fixer la douille en bout (3)

G Convecteur

Pour obtenir le meilleur rendement, nous vous recommandons d'installer des planches d'écartement avec des lattes (4) derrière les coussins garantissant une montée libre de l'air chaud. Découper convenablement cette planche pour le tiroir d'arrêt (5). A l'avant ou à l'arrière le convecteur peut être monté sur l'empilage ou une planche.

Les barres de distribution (6) peuvent être raccourcies par une scie à fer au côté ouvert. Ensuite marquer le trou de fixation 4 mm Ø (pour cela joindre le convecteur) et percer-le de nouveau.

IMPORTANT: Ebarber l'arête de coupe avec une lime et faire attention à ce que la tige soit libre!

Marquer et découper le perçage 70 mm Ø pour l'aspiration d'air par le trou dans la partie centrale. Introduire la conduite d'air chaud (1) et fixer-la sur la bride de tuyau annexée (2). Enlever la feuille protectrice et visser le convecteur.

Si les parois de la caravane sont inclinées, nous vous recommandons d'installer le système ISOTHERM.

H Bouche à air de paroi

Installer la bouche à air de paroi (1) dans la conduite d'air (2) de manière à ce que la flèche montre en direction de courant d'air. Le montage en série de plusieurs bouches à air de paroi produit un rideau d'air chaud régulier. La distance entre les bouches à air de paroi ne devrait pas dépasser 40 cm. La direction désirée des courants d'air (p.ex. en direction de la paroi arrière) peut être fixée n'importe comment par la forme angulaire.

Particolari dell'impianto

E Arieggiatore angolare

Appoggiare l'arieggiateur angolare (1) nello angolo del veicolo sulla cassa panca e centrare con punteruolo la foratura (2). Fare foro Ø 70 mm (5). Far passare il tubo aria (4) e inserire la flangia (3). Fissare l'arieggiateur angolare.

F Deviazione a T

Inserire nel tubo d'aria la deviazione a T (1) ed osservare la direzione del flusso d'aria (freccia). Inserire il tubo deviazione (2) e montarlo a più breve distanza possibile. Inserire l'anello di plastica (3) sull'estremità.

G Konvektor

Per ottenere un effetto ottimale, si raccomanda il montaggio di listelli distanziatori (4) dietro gli schienali, permettendo il libero passaggio dell'aria calda. Osservare che la farfalla di chiusura (5) sia accessibile. Sul frontale o sul retro del veicolo il KONVEKTOR può essere montato su un asse di legno.

Le aste distributrici (6) possono essere associate sul lato aperto. Segnare il foro di passaggio Ø 4 mm (per fare ciò inserire le aste nel pezzo centrale e fare i fori).

Importante: limare lo spigolo dell'asta tagliata e controllare il facile scorrimento della farfalla di chiusura.

Centrare con punteruolo (3) mediante il pezzo centrale il punto per la foratura ed effettuare il foro Ø 70 mm per l'arrivo dell'aria. Far passare il tubo d'aria (1) e inserire la flangia (2). Togliere il foglio protettivo in plastica e fissare il KONVEKTOR.

In caso di caravans con pareti inclinate consigliamo l'installazione del sistema ISOTHERM.

H Aeratore a parete

Inserire l'aeratore a parete (1) nel tubo d'aria (2) in modo che la freccia indichi la direzione del flusso. Montando vari aeratori in fila, si crea una barriera d'aria calda a distribuzione regolare. La distanza tra i vari aeratori non dovrebbe superare i 40 cm. La direzione dell'uscita dell'aria (p.es. verso la parete posteriore) può essere scelta a piacere, data la superficie esterna sagomata.

Onderdelen

E HOEKROOSTER

Hoekrooster (1) op de bedbank in de wagenhoek plaatsen en het gat (2) met een scherp voorwerp voorcentreren. Gat van 70 mm Ø (5) boren. Luchtransportbus (4) doorsteken en op de bijliggende buisflessen (37) bevestigen. Hoekrooster vastschroeven.

F AFBUIGSTUK

Afbuigstuk (1) in de luchtransportbus inzetten -op luchtstroom richting (pijl) letten afbuigbus (2) insteken en met de kortste weg verleggen. Afsluitdopje (3) opzetten.

G KONVEKTOR

Om een optimale werking te verkrijgen raden wij u aan een afstandsplank met latten achter de rugkussens te plaatsen die een ongehinderd opstijgen van de warmelucht waarborgen. Voor de afsluitschuif (5) moet deze plank overeenstemmend uitgezaagd worden. Voor of achter kan de konvektor op een plank gemonteerd worden. De konvektorenplaten (6) kunnen aan de open zijde met eenijzerzaag ingekort worden. Bevestigingsgat 4 mm Ø markeren (daartoe konvektor weer in elkaar zetten) en opnieuw boren. **BELANGRIJK:** de zaagkant met een vijl glad vijlen en op de soepelheid van de schuif letten !

Het boren van het gat van 70 mm Ø voor de luchttoevoer, d.m.v. het gat (3) in het middelstuk eerst voorcentreren en uitzagen. Luchtransportbus (1) doorsteken en op bijliggende buisflessen (2) bevestigen. Beschermlingsfolie afbreken en konvektor vastschroeven.

Bij schuine caravanwanden wordt de inbouw van het isotherm-systeem aanbevolen.

H WANDBELUCHTER

De wandbeluchter (1) in de luchtslang (2) plaatsen met de pijl in de stroomrichting. Door plaatsing van verscheidene achter elkaar geplaatste wandbeluchters, wordt een gelijkmatig "warmelucht gordijn" verkregen.

De onderlinge afstand tussen de wandbeluchters mag niet meer dan 40 cm bedragen. De gewenste uitblaasrichting (b.v. achterwand) kan door de hoekige vorm willekeurig gesteld worden.

Einzelteile

① Airmat

ACHTUNG: Beim Einbau des AIRMAT darf die Abgasführung der Heizung nicht verändert werden (**steigende Verlegung, ggf. mit Abgasrohrstütze!**).

Bei der Platzwahl beachten, daß der Bowdenzug mit seiner Länge von 1 m zum AIRMAT ohne starke Knicke verlegt werden muß. In die Wand ein Loch mit 10 mm bohren. Bowdenzug durchstecken und Bedienteil mit den beiden mitgelieferten Schrauben befestigen. AIRMAT in Luftstrang einsetzen. Mit 2 Schrauben an Boden oder Wand montieren.


Bowdenzug wie folgt am AIRMAT anschließen:
Zuerst Bedienteil auf "schwarz" stellen und **gleichzeitig** Drahtseil aus Bowdenzug ziehen. Drehscheibe (1) für Bowdenzug-Nippel (2) so weit drehen, bis Öffnung in Freisparung (A) erscheint. Nippel (2) einlegen. Drehscheibe (1) langsam mit Rückstellkraft zurückdrehen lassen, bis Bowdenzug auf Spannung und Luftsleitung (5) geschlossen ist. Bowdenzug unter die Schelle (4) klemmen und verschrauben (6).

② Isotherm-System

Voraussetzung für den Einbau ist ein Schlitz von 1 - 2 cm in der Abdeckung der Sitzbank zur Außenwand hin. Außerdem muß ein Abstandsbrett (7) bis Polsterhöhe vorhanden sein.

Isothermrohr (3) unterhalb des erwähnten Schlitzes zusammen mit dem Lüfterrohr (2) verlegen und mit Doppelschellen (4) an der Wand befestigen. **Fließrichtung beachten!** Einzeln verlegtes Isothermrohr mit Schellen (8) sichern. Maximale Länge der Isothermleitungen 2 m pro Rohrteiler.

Rohrteiler (1) in gekennzeichneter Fließrichtung des Luftstromes einsetzen. Abzweigung für das Isothermrohr muß oben liegen. Der Reguliergriff muß erreichbar sein. Vor einem Isotherm-Endstrang auf den unteren Anschluß am Rohrteiler Verschlußdeckel (6) aufsetzen und anschrauben. Eckdüsen (5) ohne Kappe auf die Enden der Isothermleitungen in den Ecken stecken. Mit Kappe können die Eckdüsen nach Bedarf geschlossen werden (9). Sämtliche Rohranschlüsse mit der Schnellbefestigung sichern.



Components

① Airmat

Important: It is imperative that the exhaust duct of the heater is not altered by installing the Airmat (the exhaust duct must rise continually and eventually be supported by a flue support).

For the choice of place make sure that the Bowden cable of 1 m is installed without bends. Drill a 10 mm hole into the wall for Bowden cable. Pass the cable through and fix the control unit with the two provided screws. Fit the Airmat into the duct and fix it to the floor or to the wall with two screws.

Connect the Bowden cable at the Airmat as follows:

Put the control unit on "black" and at the same time tear the wire cable out of the Bowden cable. Turn the rotary disk (1) for the Bowden cable nipple (2) as far as there appears an opening in the relief (A). Install the nipple (2). Have turn back the rotary disk with the help of the restoring force as far as the Bowden cable is stretched and the air duct closed (5). Press the Bowden cable under the clip (4) and screw it up (6).

② Isotherm System

A 1 - 2 cm wide slot through the mattress bases will be required to fit the Isotherm system as well as a back board (7) spaced away from the exterior wall.

Mount the Isotherm duct (3) and the hot air duct (2) below the slot using double clips (4). **Take careful note of the direction of air flow.** Use single Isotherm duct only for the last run and fasten it with single clips (8). The maximum length of Isotherm duct is 2 m per divider.

The divider must be installed in the indicated direction of the air flow. The branch for the Isotherm duct must be on the top. The regulation handles must be accessible. Fix a stop cap (6) onto the last divider and end nozzles with caps (5) onto the ends of all Isotherm duct runs. End nozzles with caps can be closed if required (9). Secure all duct connections with the quick acting fasteners.

Sicherheitsregeln für Flüssiggas - Anlagen in Wohnwagen und Reisemobil

Die nachstehenden 10 Sicherheitsregeln geben Ihnen einen Überblick, worauf es in puncto Sicherheit der Gasanlage besonders ankommt.

Sollten Sie auf Grund dieser Punkte Mängel an Ihrer Gasanlage feststellen, ziehen Sie einen anerkannten Sachkundigen zu Rate oder wenden Sie sich an den TRUMA-Kundendienst.

1. **Einbauten und Änderungen** an der Gasanlage dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden. Flüssiggas-Anlagen sind vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen zu überprüfen. Nach Ablauf von jeweils 2 Jahren ist die Gasanlage erneut zu prüfen. Auch Regler und Abgasabführungen müssen geprüft werden. Verantwortlich für die Veranlassung der Überprüfung ist der Betreiber.

2. Gasflaschen müssen immer senkrecht stehen. Flaschenschränke müssen dicht gegen den Innenraum sein und im oder unmittelbar über dem Boden eine mindestens 100cm² große unverschließbare Lüftungsöffnung haben.

3. Verwenden Sie nur spezielle **Fahrzeugregler mit Sicherheitsventil**, andere Regler sind gemäß DVG-W-Arbeitsblatt G 607 nicht zulässig und genügen den harten Beanspruchungen nicht. Regler an Flaschen sorgfältig von Hand anschließen (keine Schlüssel, Zangen o. ä. benutzen). Bei Temperaturen unter + 5°C **Enteisungsanlage** (Eis-Ex) für Regler verwenden. Für Wintercamping sind nur winterfeste Spezialschlüsse geeignet.

4. Beim Betrieb des Kochers, Backofens und Grills muß die Dachluke oder das Fenster geöffnet werden. Diese Geräte und Heizstrahler sowie alle Geräte, die die Verbrennungsluft aus dem Raum nehmen, dürfen auf keinen Fall zum Beheizen des Wohnwagens verwendet werden. Bei Mißachtung besteht akute Lebensgefahr durch Sauerstoffmangel und das evtl. entstehende geruchlose Kohlenmonoxyd. Beim Einschalten von Gasgeräten, bei denen der Bedienungsgriff zum Zünden gedrückt wird, muß dieser nach dem Drücken von selbst wieder zurückfedern.

5. Die **Abgasführung der Gasheizung muß unbedingt auf ihrer ganzen Länge steigend und mit mehreren Schellen und nötigenfalls mit Abgasrohrstütze fest montiert verlegt sein. Das Abgasrohr muß sowohl an der Heizung wie am Kamin dicht und fest angeschlossen sein und darf keine Beschädigungen aufweisen.** Ältere Abgasrohre müssen in jedem Fall durch das **TRUMA - Edelstahlrohr** ersetzt werden.

6. Vor Inbetriebnahme der Heizung ist der Kamin vom **Schnee** zu befreien, gegebenenfalls Kaminverlängerung benutzen. Ferner ist der Ansaugkanal für die Verbrennungsluft unter dem Fahrzeugsboden von Schmutz und Schneematch zu reinigen, damit die Abgase nicht einen unzulässig hohen CO - Gehalt bekommen.

Falls am Wohnwagen ein Überdach montiert wird, muß der Abgaskamin unbedingt durch dieses Dach hindurchgeführt werden.

7. Bei Verpuffungen (Fehlzündungen) muß in jedem Fall die Anlage bzw. die Abgasführung des jeweiligen Gerätes gemäß Punkt 5 überprüft werden.

8. Bei Heizungen mit **Abgasführung unter Boden darf der Wohnwagenboden keine Öffnungen zum Innenraum hin aufweisen.** In diesem Fall darf die Entlüftungsöffnung für den Gasflaschenkasten nicht im Boden sein, sondern muß in Bodennähe seitlich durch die Außenwand geführt werden. Es dürfen keine Schneewälle oder Schürzen am Wohnwagen anliegen, damit das Abgas ungehindert abziehen

kann. Ansaugstutzen und Abgasaustritt unter dem Fahrzeugsboden müssen saubergehalten werden.

9. Die Sicherheitslüftungen im Caravan dürfen nicht verschlossen werden. Sollten keine Sicherheitslüftungen vorhanden sein — was bei Reisemobilen oft zutrifft — ist anderweitig für eine **ausreichende Lüftung** zu sorgen.

10. **Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der Geräte unbedingt aufmerksam durch.** Fordern Sie fehlende Anleitungen beim Hersteller unter Angabe des Typs und Baujahres an. Ein Tip gegen Bedienungsfehler: Kleben Sie die Anleitung in der Nähe des Gerätes gut sichtbar fest. Beachten Sie die Hinweise — dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Safety Regulations for Liquified Petroleum Gas installations in caravans and motor homes

The following 10 rules indicate the most important safety areas of the gas installation.

If on checking these points the installation is found to be defective please contact the TRUMA service agent in your country.

1. The installation of, and alterations to the gas pipes and fittings must only be done by an expert. L.P.G. installations, particularly regulators and exhaust ducts must be rechecked every two years. This is the user's responsibility.

2. Gas bottles must always be kept upright. Any bottle enclosures must be isolated from the van interior and have at least 100 cm² of ventilation in, or directly above their bases.

3. Only use a special **caravan regulator which includes a safety valve**. Other regulators do not meet the severe usage. Always fit the regulators to the bottles by hand. Do not use a spanner or pliers. In temperatures below 5°C use a regulator with a de-icer (Eis-Ex) and for winter camping use only special low temperature hoses.

4. The sky-light or a window must be open while using the cooker, oven or grill. These items must not be used for heating the caravan nor must any device that takes its combustion air from inside the van. Ignoring this instruction can endanger life due to the production of poisonous odourless carbonmonoxide and the reduction of the available oxygen. When starting appliances where the knob is pressed down for igniting, this one must spring back on its own.

5. It is imperative that the exhaust duct rises continuously from the heater to the cowl and is secured by at least three clips and supported by an exhaust duct support. The exhaust must be firmly fastened both to the heater and to the cowl and must not be damaged in any way. The exhaust duct must be made from stainless steel, otherwise change it.

6. Remove any snow from the cowl before lighting the heater and possibly use a cowl extension. The combustion air intake below the vehicle floor must also be kept clear of dirt or slush to avoid the possibility of a high carbon monoxide content in the exhaust.

If a roof cover is fitted at the caravan, the cowl must in any case be put through this double roof.

7. Should the heater blow back, check the exhaust duct. (See section 5).

8. When using floor-flued heaters there must be no ventilation holes in the caravan floor and the gas bottle enclosure vent must be at the bottom of its walls and not in its base.

The exhaust gas must free escape, so do not surround the caravan with snow walls. The combustion air intake and exhaust port beneath the van must be kept clean.

9. The fixed ventilation holes in the caravan must not be closed. If there is no ventilation, which is often the case in motor homes, it is essential to provide other adequate air access.

10. Please read the operating instructions for all appliances carefully. If the instructions are missing, ask the manufacturer for them, stating appliance type and date of manufacture. A suggestion to avoid misuse is to display the instructions near the appliance. Follow the instructions and your safety is guaranteed.

Règles de sécurité pour des installations aux gaz liquéfiés dans des caravanes et camping-cars

Les 10 règles de sécurité soumises vous donnent une idée des caractéristiques les plus importantes à l'égard de la sécurité de l'installation à gaz.

Si à cause de ces points vous constatez que votre installation à gaz est défectueuse, veuillez contacter le service après-vente TRUMA dans votre pays.

1. Des montages et modifications à l'installation à gaz ne doivent être faits que par un spécialiste. Des installations aux gaz liquéfiés, en particulier aussi des détendeurs et tuyaux d'évacuation, doivent être vérifiés régulièrement.

2. Les bouteilles à gaz doivent toujours être placées verticalement. Les casiers à bouteilles doivent être étanches vers l'intérieur et avoir en bas ou directement au-dessus du plancher une prise d'air d'au moins 100 cm².

3. N'utilisez que des détendeurs de caravane spéciaux avec soupape de sûreté, d'autres détendeurs ne suffisent pas au grand effort. Attachez le détendeur à la bouteille à gaz soigneusement à la main (n'utilisez pas de clé, pince ou similaires). En cas de températures au-dessous de + 5° C utilisez pour les détendeurs le dispositif de dégivrage (Eis-Ex). Pour le caravaneige seules les lyres spéciales résistantes au froid sont appropriées.

4. En cas de mise en marche du réchaud, four ou grill ouvrez la lucarne ou la fenêtre. Pour chauffer la caravane, n'utilisez en aucun cas ces appareils ni des radiateurs ni tous les appareils prenant l'air de combustion de l'intérieur. Si cette instruction n'est pas observée, il y a danger de mort à cause de manque d'oxygène et l'oxyde de carbone inodore se formant éventuellement. Lors de la mise en marche des appareils à gaz, où le bouton de réglage est enfoncé pour allumer, celui doit faire ressort et revenir en arrière.

5. Il est indispensable que le tuyau d'évacuation soit posé de manière ascendante sur toute la longueur et fixé avec plusieurs brides et le support. Le tuyau d'évacuation doit être fixé de façon étanche aussi bien au chauffage qu'à la cheminée et ne doit pas monter des endommagements. Le tuyau d'évacuation doit être fait en acier spécial, sinon il faut l'échanger.

6. Avant la mise en marche du chauffage débarrassez la cheminée de la neige, le cas échéant utilisez la rallonge de cheminée. En outre la tubulure d'aspiration pour l'air de combustion au-dessous du plancher du véhicule doit être nettoyée de boue et de neige, pour que les

gaz brûles ne reçoivent pas une trop grande quote-part d'oxyde de carbone.

Si une couverture de toit est montée il est indispensable que la cheminée soit passée par ce double toit.

7. Après des **détonations** (allumages defectueux) vérifiez le tuyau d'évacuation (voir point 5).

8. N'utilisez des chauffages avec évacuation des gaz par le plancher qu'à condition que le plancher de la caravane n'a pas d'ouvertures vers l'intérieur. En ce cas la prise d'air pour le casier à bouteilles ne doit pas être dans le plancher, mais au côté bas du mur extérieur. La caravane ne doit pas être entourée de monticules de neige etc., pour que les gaz brûlés puissent s'échapper librement. La tubulure d'aspiration pour l'air de combustion et la sortie des gaz brûlés au-dessous du plancher du véhicule doivent être gardées propres.

9. Les prises d'air de sûreté de la caravane ne doivent pas être fermées. S'il n'y a pas de prises d'air de sûreté — ce qui est souvent le cas dans des campingcars — il faut pourvoir à une autre **ventilation suffisante**.

10. En tout cas nous vous prions de lire attentivement les modes d'emploi des appareils. Demandez des instructions manquantes au fabricant en indiquant le type de chauffage et l'année de fabrication. Un conseil pour éviter des fausses manœuvres: Attachez les instructions à un endroit bien visible près de l'appareil. Observez les indications — et la sécurité vous est garantie!

Norme di Sicurezza per impianti a gas liquido installati in caravans e motorcaravans

Le seguenti norme di sicurezza vi danno una sintesi dei fattori importanti riguardanti la sicurezza dell'impianto a gas.

Se dovete trovare dei difetti nel vostro impianto a gas, secondo questi punti, Vi preghiamo di rivolgervi al punto di assistenza TRUMA locale.

1. **Installazioni e modifiche** agli impianti a gas devono essere eseguite solo dall'esperto. Gli impianti a gas liquido, specialmente i regolatori di pressione e le condotte di scarico, devono essere controllati periodicamente (ogni 2 anni). I controlli devono essere promossi dall'utente stesso che ne è direttamente responsabile.

Le bombole di gas devono essere montate sempre in senso verticale. Eventuali cassoni per le bombole devono essere chiusi ermeticamente verso l'interno dell'ambiente e devono avere un'apertura di aerazione verso il basso, di min. 100 cm².

3. Usare solo **regolatori speciali per caravan con valvola di sicurezza**. Altri regolatori non sono ammessi dalle norme DVGW-foglio G607 (Unione ted.p.gas ed aqua) e non sono sufficienti alle forti sollecitazioni del caravan.

Collegare il regolatore alla bombola con cura ed a mano (senza chiavi, pinze, ecc.). A temperature al di sotto di +5°C dotare il regolatore di pressione con la **resistenza antighiaccio** (Eix-Ex). Per il campeggio invernale usare unicamente i raccordi flessibili speciali invernali.

4. Se sono in funzione il fornello, il grill oppure il forno, è necessario che la finestra o l'oblò siano aperti. Questi apparecchi nonché tutti quelli che prendono l'aria di combustione dall'interno dell'ambiente, non devono assolutamente essere utilizzati per il riscaldamento del caravan. In caso di non osservanza sussiste forte pericolo per la vita, dovute a mancanza di ossigeno od eventualmente alla formazione di ossidi di carbonio inodore.

Dopo l'accensione di apparecchi a gas i cui comandi funzionano con monopola a pressione, queste devono ritornare automaticamente in posizione.

5. Il **tubo di scarico gas della stufa ed il tubo dell'aria per la combustione** devono essere fissati su tutta la loro lunghezza in modo ascendente e fissati con il supporto doppio per tubo. I tubi devono essere collegati ermeticamente e stretti bene sia alla stufa sia al camino e non devono presentare danni.

Per le stufe di più vecchia produzione si raccomanda di sostituire in ogni caso il tubo di scarico di alluminio con il tubo di acciaio speciale TRUMA.

6. Prima della messa in funzione della stufa, liberare il camino dalla neve; se necessario usare la prolunga del camino. Inoltre, liberare la presa d'aria sotto il pavimento, da neve e sporcizia, per evitare che i gas di scarico contengano eccessivo grado di CO.

In caso di montaggio di un sovrattetto sul caravan, è indispensabile far passare il camino anche attraverso questo tetto.

7. In caso di piccoli scoppi nell'accendere la stufa (accensione ritardata), occorre controllare in ogni caso la condotta di scarico secondo il punto 5.

8. Con stufe aventi **scarico gas via pavimento, il pavimento del veicolo o del caravan non deve avere delle aperture verso l'interno**. In questo caso le aperture di ventilazione nel vano porta-bombole non devono trovarsi nel pavimento, ma nella parete laterale, vicino al pavimento. Il caravan non deve essere circondato da blocchi di neve né deve avere delle pareti, che potrebbero ostacolare l'uscita dei gas di scarico. La presa d'aria e l'uscita dei gas di scarico sotto al pavimento devono essere tenute libere da sporco.

9. Le ventilazioni di sicurezza nel caravan non devono essere chiuse. Se queste macano, come spesso accade in camper o motorcaravans, occorre provvedere diversamente **ad una sufficiente ventilazione**.

10. **Leggere attentamente le modalità d'uso di ogni apparecchio.** Richiedere evt. istruzioni mancanti al produttore, indicando modello e anno di costruzione. Un consiglio contro errori d'uso: applicare con nastro adesivo le istruzioni ben visibili in vicinanza dell'apparecchio. Seguite bene le istruzioni — e sarete al sicuro.

Veiligheidsregels voor vloeibaargas - installaties in caravan en motorhome

De navolgende 10 veiligheidsregels geven u een overzicht waar het qua veiligheid van de gas - installatie in het bijzonder op aankomt.

Indien u op grond van deze punten gebreken aan uw gasinstallatie vaststelt, neem dan contact op met uw caravanhandelaar of wendt u tot de TRUMA-Servicedienst.

1. **Inbouw en veranderingen van de gasinstallatie** dient uitsluitend door een vakman te worden uitgevoerd. De gasinstallatie dient vóór de eerste ingebruikname door een vakkundige te worden beproeft. Om de 2 jaar dient de gasinstallatie opnieuw gekeurd te worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de opdracht voor deze herkeuring.

2. **Gasflessen** moeten altijd recht op staan. Flessenkasten dienen dicht tegen de binnenruimten gesitueerd zijn en in/of direct boven de bodem een onafsluitbare ontluuchtingsopening van minstens 100cm² hebben.

3. Gebruik uitsluitend **speciale caravandrukregelaars met veiligheidsventiel**. Andere regelaars zijn volgens DVGW Arbeitsblatt G607 niet toegestaan, daar deze niet aan de zware eisen voldoen. Sluit u de regelaar zorgvuldig met de hand aan de gasflessen aan (geen sleutels, tangen of i.d. gebruiken). Bij temperaturen onder +5°C dient de regelaar van een zogenaamde Eis-Ex te worden voorzien die de regelaar beschermt tegen bevriezing. Voor wintercamping zijn alleen wintervaste speciale slangen geschikt.

4. Bij het gebruik van kooktoestellen, bakovens en grills dient het dakluik of venster geopend te worden. Deze apparaten, infraroodstralers en in het algemeen alle apparaten die de zuurstof t.b.v. de verbranding uit de woonruimte nemen, mogen in geen geval voor de verwarming van de caravan gebruikt worden. Bij nalatigheid bestaat een acut levensgevaar door het optredende zuurstofgebrek en het eventueel onstane, reukloze, koolmonoxide. Na het inschakelen van gasapparaten, waarbij de bedieningsknop, voor het ontsteken ingedrukt moet worden, moet deze daarna vanzelf weer terugkeren.

5. **De gasafvoerbuis van de gaskachel moet beslist over de gehele lengte stijgend worden verlegd en met meerdere klemmen en indien nodig met een buisondersteuning worden gemonteerd.** De gasafvoerbuis moet zowel aan de kachel als aan de schoorsteen dicht en stevig aangesloten zijn en mag geen enkele beschadiging tonen. Bij kachels tot bouwjaar 1978 is het dringend aan te bevelen de gasafvoerbuis van aluminium te vervangen door de volgens de nieuwste ervaringen vervaardigde reostvrijstale buis (AE 3 en AE 5).

6. Voor de ingebruikname van de kachel dient de **sneeuw** van de schoorsteen verwijderd te worden, eventueel een schoorsteenverlengstel plaatsen. Tevens dient de aanzuigmond voor de verbrandingslucht onder het voertuig van sneeuw en vuil te worden ontdaan, zodat de afvoergassen niet een ontoelaatbaar hoog CO percentage krijgen.

Ingeval boven het caravandak een tweede dak (als beschermende afdekking) gemonteerd wordt, moet de schoorsteen beslist ook hier doorheen gevoerd worden.

7. Na eventuele "ploffingen" (foutieve ontsteking) dient in elk geval de afvoerbuis volgens punt 5 gecontroleerd te worden.

8. Bij kachels met de **gasafvoer onder de vloer** mag in de vloer van de caravan **geen enkele opening naar de binnenuimte** aanwezig zijn. In dit geval mag de ontluuchtingsopening in de gasflessenkast niet in de vloer zijn maar moet in de buurt van de vloer aan de zijkant door de buitenwand gemaakt worden. Er mogen geen sneeuwwallen in dergelijken tegen de caravan aanliggen, zodat de afvoergassen ongehinderd kunnen wegtrekken en afvoergas openingen dienen beslist schoon gehouden te worden.

9. De veiligheidsventilatie openingen in de caravan mogen niet afgesloten worden. Indien deze ventilatieopeningen niet aanwezig zijn, wat bij motorhomes het geval is, moet op andere wijze voor een voldoende ventilatie gezorgd worden.

10. **Leest u beslist de gebruiksaanwijzing van de toestellen zorgvuldig door.** Vraag de ontbrekende handleidingen bij de fabrikant aan, onder opgave van typenummer en bouwjaar. Een tip tegen bedieningsfouten: hang de handleiding in de buurt van het apparaat goed zichtbaar op. Let u op de aanwijzing, dan bent u op de veilige weg.

Garantie-Bedingungen

1. Mängel, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, wird das Werk beheben.
Wenden Sie sich bei Störungen grundsätzlich an die **TRUMA-Servicezentrale:**

Philipp Kreis GmbH & Co.
Postfach 12 52, 8011 Putzbrunn

Telefon (0 89) 46 17 - 1 42
werktagen 8.00 bis 15.30 Uhr,
freitags bis 12.00 Uhr
bzw. im Ausland an die jeweiligen Service-
Partner (siehe Adressen-Verzeichnis).

Bitte Beanstandungen näher bezeichnen und
Garantie-Urkunde vorlegen oder Fabriknummer
und Kaufdatum angeben.

Conditions of Guarantee

1. Defects due to defective material or faulty workmanship will be repaired by the factory.
Please contact the TRUMA-service of your country in case of faults (see address list). Please specify the fault and send the guarantee card or indicate the serial number and date of purchase.
2. Normally we ask you to send us the defective unit by freight. The factory will then check whether the unit is still under guarantee.

Conditions de garantie

1. Défauts provenant de défauts de fabrication ou de matière seront réparés par l'usine.
Veuillez contacter le service TRUMA de votre pays en cas de pannes (voir liste d'adresses). Veuillez préciser la nature du défaut en présentant le bon de garantie ou indiquer le numéro de fabrication et la date d'achat.
2. En cas normal veuillez nous envoyer l'appareil par petite vitesse. Ensuite l'usine examinera si l'article est encore sous garantie.

Condizione di Garanzia

1. Difetti dovuti al materiale o alla fabbricazione vengono riparati dalla fabbrica. In caso di guasti rivolgersi al locale servizio assistenza TRUMA (vedi elenco indirizzi). Si prega di indicare sempre la natura del guasto e di presentare il certificato di garanzia, oppure di indicare il numero di matricola e la data di acquisto della stufa.

2. Nei casi normali l'utente è pregato d'inviare l'apparecchio alla fabbrica oppure ai più vicini

Garantie-Bepalingen

1. De apparaat is gedurende 12 maanden na aankoop door de fabriek gegarandeerd op materiaal- en fabricagefouten. Defekte onderdelen worden gratis vervangen door de fabrikant of importeur. (zie adressenlijst). De apparaat moet daartoe franko aan de importeur worden gezonden. Deze garantie dekt geen transportschade noch arbeidskosten, betrekking hebbende op de vervanging van de onderdelen.

2. Bei Einsendung ins Werk Versand im Normalfall per Frachtgut. Das Werk untersucht dann, ob ein Garantiefall vorliegt. Schäden am Gerät infolge ungenügender Rücksende-Verpackung werden durch die Werksgarantie nicht gedeckt.

3. Aufwendungen innerhalb der Garantiezeit, die bei Inanspruchnahme des TRUMA-Werkskundendienstes zur Beseitigung des festgestellten Mangels erforderlich werden — insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten — werden innerhalb Deutschlands von uns getragen. Die Geltendmachung von

mittelbaren Schäden bzw. Folgekosten ist ausdrücklich ausgeschlossen.

4. Wir behalten uns anstelle des Rechtes auf Nachbesserung vor, Ersatz zu liefern. Bei Fehlenschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann nach Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Kaufes verlangt werden.

5. In Fällen, die nicht der Garantie unterliegen, berechnen wir die entstehenden Kosten. Es bestehen keine Garantieansprüche für Mängel, die durch Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung oder durch Eingriffe Dritter entstanden sind.

Bei Verwendung von Fremdteilen in Heizung oder Warmluftanlage erlischt der Garantieanspruch!

If other than original Truma parts are used in the heater or the hot air system, the guarantee is invalidated!

3. Instead of repairing the unit we reserve the right to replace. If the repair or the replacement fail, you can demand a reduction of payment or cancellation of the contract, whichever you prefer. The guarantee does not cover any indirect damage or consequential loss which are both expressly excluded.

4. If the unit is not under guarantee, we will charge the costs accrued. The guarantee is

rendered invalid in the case of defects arising from the non-observance of the operating and fitting instructions, or from unauthorized intervention.

3. A la place d'un traitement ultérieur nous nous réservons le droit d'une livraison de remplacement. En cas d'échouement du traitement ultérieur ou de la livraison de remplacement nous vous laissons le choix de demander une réduction du paiement ou une annulation de l'achat. La mise en valeur de dommages indirects ou de frais ultérieurs y résultant est expressément exclue.

4. Dans les cas qui ne sont pas sous garantie

nous chargeons les frais étant occasionnés. La garantie est invalide en cas de défauts résultant d'une inobservation du mode d'emploi et des instructions d'installation ou des interventions de tiers.

Si des pièces d'autre origine que TRUMA sont utilisées dans le chauffage ou le système d'air chaud pulsé le droit de garantie expire!

no punto di assistenza TRUMA, dove si verificherà se l'articolo è ancora sotto garanzia.

3. I costi necessari per l'eliminazione dei difetti constatati (compresi materiali e manodopera) vengono sostenuti dalla fabbrica oppure dal locale punto ass. TRUMA. Non si rimborsano spese di trasporto e la garanzia non copre danni causati da insufficiente imballo. La merce va spedita franca il Centro ass. TRUMA. La fabbrica si riserva la facoltà di sostitu-

re i pezzi difettosi anziché di ripararli. In caso di esito negativo della riparazione o della sostituzione può essere richiesta a scelta o la riduzione dell'addebito o l'annullamento dell'acquisto. E' assolutamente escluso qualsiasi risarcimento per danni indiretti.

4. Nei casi fuori garanzia i costi di riparazione vengono fatturati. La garanzia non è valida per difetti derivanti da inosservanza delle istruzioni di montaggio e di uso oppure causati da intervento di terzi.

5. Con ogni stufa danneggiata inviare sempre anche il regolatore di pressione gas.

Usando materiali non originali TRUMA su stufa e impianto di termoventilazione la garanzia decade!

2. De fabrikant behoudt zich het recht voor onderdelen in rekening te brengen welke door ondeskundig gebruik defect zijn geraakt.

3. De garantie dekt geen schade welk is ontstaan door het niet juist opvolgen van de inbouw- en bedienings-instructies. Indirecte schade — resp. de daar uit voortvloeiende kosten — is nadrukkelijk uitgesloten.

4. Meldt u zich bij storingen bij de TRUMA-service in uw land. S.v.p. klachten duidelijk omschrijven en garantiecertificaat of fabrieksnummer en aankoopdatum opgeven.

Bij gebruikmaking van andere dan de originele TRUMA onderdelen vervalt iedere garantieclaim!

12

Monate
Months
Mois
Mesi
Maanden

Wir übernehmen

für das TRUMAVENT-Gebläse
12 Monate Werksgarantie
entsprechend unseren
Garantiebedingungen.

We grant

12 months guarantee for the
TRUMAVENT
subject to our conditions
of guarantee

Nous accordons

une garantie de 12 mois pour
l'appareil TRUMAVENT
suivant nos conditions
de garantie

Assumiamo

la garanzia di 12 mesi per la
TRUMAVENT
in conformità alle nostre
condizioni di garanzia.

Vij geven

op deze TRUMAVENT maanden
garantie, overeenkomstig
bovengenoemde voorwaarden.

Bei Störungen wenden Sie sich
bitte grundsätzlich an die
TRUMA-Service-Zentrale

Telefon (0 89) 46 17 - 142,
Telefax (0 89) 46 17 - 159,
die den mobilen Werkskunden-
dienst einsetzt bzw. Ihnen die
nächstgelegene Kundendienst-
stelle benennt.



Garantie-Karte

Guarantee

Bon de

Garantie

Certificado

di Garanzia

Garantie-Bon

im Kuvert schicken an:

Absender (bitte Druckbuchstaben einsetzen!)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Telefon

Standort des Wohnwagens

(bitte genau angeben)

Standort

PLZ

Ort/Gemeinde

weitere Hinweise (evtl. Telefon, Standplatz-Nr. usw.)

Truma
Service-Zentrale
Postfach 1252

D-85637 Putzbrunn



Garantie-Karte

(vom Händler auszufüllen)

GUARANTEE
to be filled in
by the dealer

BON DE GARANTIE
à remplir par
le commerçant

CERTIFICATO DI GARANZIA
da compilare
dal rivenditore

GARANTIE-BON
door de dealer
in te vullen

Gebläse-Typ (bitte ankreuzen) Typbezeichnung
unter dem Drehknopf am Bedienelement
Type of fan (please mark with a cross)
Type designation under the knob of the control unit
Type of ventilator (Marquer d'une croix s.v.p.)
Code de désignation sous le bouton de réglage de
la pièce de commande
**Tipo di soffieria (segnare con una croce per
favore)** Indicazione del tipo sotto la manopola del
quadro di comando
Ventilatortype (a.u.b. aankruisen) Typebenaming
bevindt zich onder de draaiknop van het bedienings-
paneel

- TN
- TEN
- TEB

Verkaufsdatum:
Date of sale:
Date de vente:
Data di vendita:
Verkooppdatum:

Händler Adresse
Dealer's address
Adresse du commerçant
Timbro del rivenditore
Dealeradres

Die Garantiekarte ist nur gültig, wenn sie vom
Händler ordnungsgemäß ausgefüllt wurde!
3/95/50/J/400000-52000

Truma-Gerätebau, Wernher-von-Braun-Str. 12, 85640 Putzbrunn

Service-Zentrale für Deutschland:

Telefon (0 89) 46 17-1 42

Telefax (0 89) 46 17-1 59

werktags 7.30 - 16.30 Uhr

freitags bis 14.00 Uhr

Verkauf und Service in anderen Ländern:

Australien: Greg Curzon-Siggers Trading Pty. Ltd.,
383 Bridge Road, Richmond Victoria 3121,
Tel. 03/4 29 20 01, Fax 03/4 29 87 60

Belgien: Gautsch-Gimeg N.V., Drie Sleurstraat 74,
B-9300 Aalst, Tel. 0 53/70 66 77, Fax 0 53/21 61 62

Dänemark: A.C. Lemvig-Müller, Kronprinsessegade 36,
DK-1306 Kopenhagen-K, Tel. 0 33/11 05 32,
Fax 0 33/11 95 97

Finnland: Kehä Caravan Tukku Oy, Anfallintie 4,
SF-02920 Espoo, Tel. 90/84 11 33, Fax 90/84 10 29

Frankreich: Euro Accessoires, Route de Lamastre B.P. 89,
F-07300 Tournon, Tel. 75/08 43 36, Fax 75/07 12 34

Griechenland: Import Co Ltd, 182 Mesogion Ave.,
GR-15561 Holargos Athens, Tel. 01/6 51 95 76, Fax 01/6 51 46 33

Großbritannien: Carver & Co (Engineers) Ltd., Coprice Side
Brownhills, Walsall WS8 7 ES, Tel. 0 15 43/45 21 22, Fax 0 15 43/36 07 60

Island: Hus-Bilar s.f., Fjölnisgata 6, IS-603 Akureyri,
Tel. 0 46/2 79 50, Fax 0 46/2 59 20

Italien: DIMATEC s.r.l., Via Leonardo da Vinci 17,
I-20020 Solaro (MI), Tel. 02/96 79 92 79, Fax 02/96 79 92 87

Luxemburg: Paul Johanns, 6 Kellereiswee,
L-5450 Stadtadremus, Tel. 6 996 75, Fax 69 90 99

Niederlande: Gautsch-Gimeg B.V., Strijkviertel 25,
3454 PH De Meern (Utr.), Tel. 0 34 06/2 95 11,
Fax 0 34 06/6 53 97

Norwegen: Statoil Norge AS, Joh. H. Andresensvei 1,
N-0608 Oslo, Tel. 02/22/67 27 67, Fax 02/22/96 22 10

Österreich: Globus Mobil Park, Gebr. Jaeger,
A-8942 Wörschach 300, Tel. 0 36 82/2 41 60, Fax 0 36 82/2 41

Caravan Hofer, Erdbergstraße 34, A-1030 Wien 3,
Tel. 02 22/7 15 11 75, Fax 02 22/7 12 50 22

Münich GmbH, Herrgottwiesgasse 117, A-8020 Graz,
Tel. 03 16/27 15 60-0, Fax 03 16/27 15 60-40

Wohnwagen-Pusch, Linzer Straße 138, A-4810 Gmunden,
Tel. 0 76 12/ 67 94 50, Fax 0 76 12/ 6 76 00

Franz Veigel, Alte Landstraße 17 b,
A-6060 Hall/Tirol, Tel. 0 52 33/5 33 71

Slowakische Republik: Technocontrol Servis, Družstevní
SK-94501 Komárno, Tel. 08 19/37 98, Fax 08 19/36 02

Slowenien: ADRIA-Caravan d.d., Zagrebska 20,
SLO-68000 Novo Mesto, Tel. 0 68/2 32 02 u. 2 32 16,
Fax 0 68/32 33 03

Spanien: Makers de España S.A., Polígono Industrial 3,
Calle Nueve 8, Albioraya (Valencia), Tel. 0 96/1 85 74 31,
Fax 0 96/1 85 77 84

Schweden: Aktiebolaget Nordgas, Hammarbyvägen 21,
S-12008 Stockholm, Tel. 0 8/6 44 95 75, Fax 0 8/6 44 41 40

Schweiz: SELZAM AG, Harzachstrasse 8,
CH-8404 Winterthur, Tel. 0 52/2 33 25 21, Fax 0 52/2 32 97

Tschechische Republik

KOV, Kolář & synové, CZ-28101 Velim,
Tel./Fax 03 21/62 33 37

Ing. Ladislav Skrabák, Josefey Faimonové 3, CZ-62800 Brno
Tel./Fax 05/44 21 07 75

Ungarn: TRANS-EX, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Szallítók utca 4, H-1211 Budapest, Tel./Fax 1/2 77 12 55
Információ: Gyula Schultz, Kosuth L. 83/B,
H-1211 Budapest, Tel./Fax 1/2 77 14 82



Anforderung des Werkskundendienstes

(gültig für Deutschland)



Flüssiggas-
Heizung

- | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SW 2000 | <input type="checkbox"/> S 3002 K | <input type="checkbox"/> E 2300 | <input type="checkbox"/> E 1800 | <input type="checkbox"/> C 3400 |
| <input type="checkbox"/> S 2200 | <input type="checkbox"/> S 5002 | <input type="checkbox"/> E 3300 | <input type="checkbox"/> E 2400 | <input type="checkbox"/> C 6000 |
| <input type="checkbox"/> S 3002 | <input type="checkbox"/> S 5002 K | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> E 2800 | <input type="checkbox"/> E 4000 |
| <input type="checkbox"/> S 3002 P | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Gebläse

- TN TEN TEB TBM



Boiler

- B BM BN BT BNT 10 Ltr.
 14 Ltr.

Fabrik-Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--

(siehe Typschild am Gerät)

Festgestellte Mängel bitte kurz beschreiben:
